HEIÐVANGUR 2. Hafnarfirði.

Frárennslislögn, merkingar og skýringar.

HL	Handlaug.
BK	Baðker.
VS.	Vatnssalerni
EV	Eldhúsvaskur.
SV	Skolvaskur.
SÞV	[illegible] þvotta [illegible].
BD	Bidet.
GN.	Niðurfall í gólfi.
ÞN	Niðurfall frá þaki
LR.	Loftrás (á [illegible])
HRB	Hreinsibrunnur ([illegible] mál)
TB	Tengibrunnur.
HRL.	Hreinsilok á [illegible].
F_{100}	Fallpípa Ø100.
F_{70}	Fallpípa Ø70.
———	Skolplögn
—·—·—	Regnvatnslögn.
—··—··	Jarðvatnslögn.
Fs.	Fall á skolplögn
Fr.	Fall á regnvatnslögn.
ST.	Sturta.

Skýringar: Pípur í grunnlögn og brunnar séu í [illegible] [illegible]. innri þvermál þeirra gefin upp í mm. á grunnmynd.
samskeyti pípna skal þétta með [illegible]hampi og asfalti eða [illegible]-stoppu. Allar tengingar og greinar á lögn skal gera með þar til gerðum tengistykkjum, milli [illegible]punkta skal [illegible] vera bein.
Pípur innanhúss aðrar en í grunnlögn, séu úr [illegible] eða [illegible] sem [illegible] samþykki byggingayfirvalda.
Efni og vinna sé í samræmi við reglugerð um [illegible] í Reykjavík. Leiðir á lögn eru samkvæmt fyrirmælum [illegible] ....

Vatnslögn, merkingar og skýringar.

Merkingar á tækjum eru þær sömu og sýndar eru á frárennslislögn.

- Renniloki
- Hemill.
- Sía
- [illegible] ventill
- Einstreymisloki.
- Loftpúði.
- Flotloki.
- Tappunarstaður kalt vatn
- Tappunarstaður heitt vatn.
- Hringrásarlögn.
- Renniloki með spindli [illegible].
- Krani (með slöngus[illegible].)
- Mælir

[illegible] tappunarstaði.

[illegible]	[illegible]	Kalt neyzluvatn Ø15	Ø20	Sam.	Heitt neyzluvatn Ø15	Ø20	Sam.
HL	3	3		3	3		3
BK	1	1		1	1		1
VS	3	3		1,5			
EV	1	1		1	1		1
SV	1	1		1	1		1
SÞV	1	1		1	1		1
BD	1	1		1	1		1
KR	3	2		2	1		1
ST	1	1		1	1		1
				12,5			10

Skýringar: Pípur í neyzluvatnslögn séu zinkhúðaðar dregnar stálpípur og eru innri þvermál þeirra gefin upp í mm. á tengimynd.
Setja skal pípur saman með tengistykkjum með grunnum gengjum.
Kaldavatnsleiðslur skal bika með asfalt primer síðan með heitu asfalti, vefja með striga og bika að lokum með heitu asfalti.
Pípur innanhúss skal einangra með 2. cm. glerullareinangrun [illegible] mjúkum plastdúk utan um einangrun
Þrýstireyna skal kerfi með 8.kp/cm² með köldu vatni og skal sá þrýstingur haldast í [illegible].klst. án þess að falla.

Hitalögn, merkingar, ofnaskrá og skýringar.

- Renniloki
- Einstreymisloki.
- [illegible] ventill
- Sía
- Hemill
- MJ Mismunaþrýstingsjafnari
- YL Yfirfallsloki (slaufuloki)
- Lofttæming.
- Mælir
- Loftskilja.
- Þensluker
- [illegible] ventill
- Hita og þrýstingsmælir.
- Mótorloki
- [illegible] á ofni, staðsetning tenginga.
- Br Brennari.

Skrá yfir ofnastærðir, delta T reiknað ..40 °C.

Númer	Varmaþörf. Kcal/h.	Mesta lengd	Mesta hæð	Tengi.	Tilvísun (framleiðslu heiti.)
1	200	70	70	CD – 10	
2.	450	150	70	AB – 10	
3.	800	170	70	BC – 10	
4.	800	170	70	BC – 10	
5.	600	70	70	BC – 10	
6.	600	120	70	BC – 10	
7.	1150	170	70	BC – 10	
8.	600	170	70	BC – 10	
9.	600	170	70	BC – 10	
10.	2250	390	30	BC – 10	
11.	1000	70	70	AB – 10	
12	600	100	70	AB – 10	
01	500	150	70	AB – 10	
02	800	270	30	BC – 10	
03	1200	380	30	BC – 10	
04	100	50	70	CD – 10	
05	2000	250	70	BC – 10	

Skýringar: Pípur séu svartar dregnar stálpípur og eru innri þvermál þeirra gefin upp í mm. á tengimynd.
Pípur skal setja saman með tengistykkjum með grunnum gengjum.
Þrýstireyna skal kerfi með 6.kp/cm² með köldu vatni og skal sá þrýstingur haldast í 6.klst. án þess að falla.
Tvímála skal pípur með asfaltmálningu og einangra þær með 2.cm. glerullar-hólkum. Utan um hólka skal vefja plastdúk.
Pípur liggi í einangrun útveggja sé ekki annað tekið fram.
Á alla ofna komi lofttæmingarskrúfa og á bakrennsli hvers ofns komi sjálfvirkur ofnloki er stjórnist af vatnshitastigi.

3.01

Heiðvangur 2 Hafnarfirði	Húsnæðisteiknistofan Suðurlandsbraut 20.	
Frárennslislögn, vatnslögn og hitalögn, skýringar. HITAVEITA:	Sími 86810	verk nr. 5011.

Sigurður P. Kristjánsson
Gunn. Hjálmarsson