

OFNAR AF VIDURKENDRI GERD, DELTA t=40°

STADSETNING	OFN NR.	GERD	HÆD	LENGD	TENGING	HITAÞ. KCAL/H
VS	1		65	100	Ø 10	294
ANDDYRI	2		200	50	Ø 10	990
HÚSB.HERB.	3		65	160	Ø 10	841
ELDHÚS	4		60	160	Ø 10	1429
STOFA	5		45	240	Ø 10	1411
STOFA	6		45	520	Ø 10	3060
SKÁLI	7	C 3	14	120	Ø 10	1214 (RUNTAL)
GANGUR	8		65	280	Ø 10	1246
HJÓNAHERB.	9		65	190	Ø 10	1406
FÖT	10		65	200	Ø 10	800
HERB.	11		65	160	Ø 10	845
HERB.	12		65	150	Ø 10	768
BAD	13		65	150	Ø 10	725
ÞVOTTUR	14		80	150	Ø 10	719
BÍLGEYMSLA	15		90	480	Ø 15	3801
GEYMSLA	16		65	200	Ø 10	940
LEIKHERB.	17		65	190	Ø 10	
"	18		65	190	Ø 10	
"	19		65	150	Ø 10	
"	20		65	150	Ø 10	3306 SAMT.LEIKH.
FÖNDUR	21		65	250	Ø 10	1200
FÖNDUR	22		40	110	Ø 10	600

ATH.
UPPGEFIN MÁL Á OFNUM, HÆD OG LENGD ERU Í FLESTUM TILFELLUM HÁMARKSMÁL.

SKÝRINGAR:

MIDSTÖDVARPÍPUR VENJULEGAR SVARTAR PÍPUR, MÁLAST MED ASFALTMÁLNINGU, EINANGRAST MED 16 MM GLERULARHÓLKUM OG VERJAST MED SÍSALPAPPA. GÆTA SKAL ÞESS AD EDLILEG ÞENNSLA HINDRIST EKKI Á LÖGNUM. ALLIR OFNAR TENGJAST MED STILLITÉ.
Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA OG SJÁLFV.LOKI (DANFOSS)
ER STJÓRNAST AF VATNSHITASTIGI MERKTUR -R
" " " HERBERGISHITA " -T

BREYTT Í JAN 1976

STEINGRÍMUR TH. ÞORLEIFSSON MTFI		
HEIDVANGUR NR. 58 HAFNARFIRÐI		
MÁL	1:50	HITAKERFI TENGIMYND OG OFNALISTI
DAGS.	NÓV. 1973	
BLAD	11	5 ... 11

HAFNARFJARDAR BYGGINGARILLI