



- Framrennslispípa
- - - Bakrennslispípa
- Kolt neytluvatn
- Heitt neytluvatn
- Vs: Vatnsalerni
- Hl: Handlaug
- Sv: Skolvaskur
- Ev: Eldhúsvaskur

Allar pípur skal leggja þannig, að eðlileg þensla hindrist ekki og vanda skal einangrun á pípum.

Rúmmyndir af vatns- og hitalögn, mælagrind og órnalisti; sjá teikn nr. 478-13

Önefnd mál í hitalögn eru Ø10 en í vatnslögn Ø15



HELLUHRAUN 2 HAFNARFIRÐI 1. ÁFANGI		FJARHITUN VERKFRÆÐISYDJA	
HITA-OG NEYTLUVATNSLAGNIR FLATARMYND		ÁLFAMÝRI 9	SÍMAR, 82040 - 82041
Reikni R. R.	Samþi E. H. A.	M. 1. 50	
Teikni M. B.	Dagur Sept. 72	Nr. 478-12	