





KENNISNIÐ GÓLFHITA 1:10



VERKLÝSING - GÓLFHITALAGNIR

- Pípur skulu vera PEX-plaströr með súrefnisþéttu lagi
- Pípur skulu þola a.m.k. 60°C við 6 bar móað við stöðugt álag í 50 ár
- Tengistykki skulu vera af víðurkenndri gerð
- Allt lagnaefni skal vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Gólfhitaslaufur skal leggja í eftirfarandi munstur:




ÞRÝSTIPRÓFUN - ALPLAST OG PEXLAGNIR

Forprófun:

- Ef kostur er skal mælibúnaður vera staðsettur á lægsta stað kerfisins. Fylla skal lagirnir með vatni, passa vel að ekkert loft sé á kerfinu og að það sé ekki tengt veltu. Látu vatn ná umhverfshita, auka þrýsting á kerfinu upp í 1,5 x notkunarþrýsting [a] og bíða í 10 mín. Auka þrýsting í 1,5 x notkunarþrýsting og aftur eftir 20 mín. Skrá þrýsting eftir 30 mín [b] og aftur eftir 60 mín [c] og má þrýstingurinn ekki hafa fallið meira en 0,6 bar á þeim tíma. Forprófi teist vera lokið með fullhægjandi árangri ef enginn leki kemur fram og þrýstingsfall síðustu 30 mínútna er ekki yfir 0,6 bar. [c]

Aðalprófun:

- Aðalprófun skal fara fram í beinu framhaldi af forprófun og tímallengd þess er um 2 klst. prófþrýstingur eftir forprófi á tímipunkti [c] skal skrásettur. Aðalprófi teist lokið með fullhægjandi árangri ef prófunarþrýstingur fellur ekki meira en 0,2 bar [d] frá byrjunarþrýstingi prófsins og ef engir lekar koma fram. Ef þrýstingur fellur meira en 0,2 bar meðan á prófi stendur verður að endurtaka allt aðalprófið aftur.



Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirferð

23/12/12 forsend

VSB

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Artun sérhönnuðar Sveinn Aki Sveinsson
Kl: 230855 5609 • sk@vsb.is

Verkiheiti
HLÍÐARÁS 28
221 HAFNARFJÖRÐUR

Verkiheiti
Lagnir
Gólfhitagagnir, snið og skýringar
Grunnmynd

Hannað	Telknað	Yfirferð	Kvarði	Síða
JGR	JGR	SÁS	1:50 / 1:10 / A1	-
Dags.	Verkefni	Telkning	Útgáfa	
22.12.2011	11218	P4 011	-	-