SKÝRINGAR

SÖKKLAR OG UNDIRSTÖÐUR

Allar undirstöður grafist niður á þéttan burðarhæfan botn.

Reiknislegt álag: á undirstöður 0,8 kg/cm^2

Sökkulhæð undir botnplötu sé minnst 30 cm.

Varðandi raufar fyrir frárennslislagnir sjá frárennslisteikningu.

Ef frárennslislögn (samsíða sökkli) liggur dýpra en sökkull skal fjarlægð milli sökkuls og lagnar vera meiri en dýptarmunurinn.

NOTÁLAG - Gólfplata 200 kg/ m^2

SNJÓÁLAG - Þak 100 "

STEYPUÞYKKTARJÁRN

— — — — — táknar járn í efri brún plötu

" " " rún plötu

K táknar kambstál

R táknar slétt stál

Kambstál beyrl[illegible] er 40 x d
í þvermál.

Skeytilengd á j[illegible] er 40 x [illegible]
(= [illegible] á járn[illegible] í

STEYPULAG Í JÁR[illegible] Fl[illegible]tur verðir

Utanhúss : 2,0

Steypt að jarð[illegible]: 2,0

Járnum skal hal[illegible] í réttri [illegible] á [illegible] nótum með þar til gerðu [illegible]um t.d. úr [illegible] .
Járnum í efri brún plötu, skal halda á þettum stað með þar til gerðum stólum.

Járn skulu vera hrein og laus við alla olíu.

Járnaþykktir eru í mm.

ÓNEFND MÁL ERU sm.

STEYPA

Steypugæð.: S 200

Öll steypa skal innihalda loftblendi sem gefur [illegible] loftinnihald í steypuna.

Sigmál steypu skal vera á bilinu 6 - 10 cm

Alla steypu skal titra.

Um meðhöndlun steypu vísast að öðru leyti til ÍST. [illegible]

NR	DAGS.	BREYTING	AF

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS
Heimahaga 11 Selfossi simi 99-1776

DAGHEIMILI VIÐ ST. JÓSEFSSPÍTALA
HAFNARFIRÐI

SKÝRINGAR / JÁRNBENT STEINSTEYPA

SAMÞ.

BLAÐ 3

KVARÐI

REIKN.

TEIKN.

DAGS. SEPT. 82

NR