# OFNALISTI




tm = 60°C

Δt = 40°C

| NR. | AFKÖST kcal/klst | | MESTA | | STÚTAR | GERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | REIKN. | OFNA | LENGD sm | HÆÐ sm | | |
| 1 | 520 | | * | * | A B | |
| 2 | 1425 | | 340 | 40 | A B | |
| 3 | 490 | | * | * | C D | |
| 4 | 640 | | 150 | 72 | C D | |
| 5 | 835 | | 220 | 72 | A B | |
| 6 | 520 | | 120 | 72 | C D | |
| 7 | 640 | | 150 | 72 | A B | |
| 8 | 490 | | * | * | A B | |
| 9 | 2290 | | 480 | 40 | A B | |
| 10 | 390 | | 120 | 72 | A B | |
| 11 | 2335 | | 480 | 40 | C D | |
| 12 | 490 | | 200 | 20 1) | C D | |
| 13 | 500 | | 120 | 72 | A B | |
| 14 | 665 | | 210 | 20 1) | C D | |
| 15 | 400 | | 50 | * | A B | |
| 16 | 400 | | 50 | * | C D | |
| 17 | 995 | | 320 | 72 | C D | |
| 18 | 500 | | 120 | 72 | C D | |
| 19 | 665 | | 210 | 20 1) | A B | |
| 20 | 490 | | 200 | 20 1) | A B | |
| 21 | 2530 | | 480 | 40 | C D | |
| 22 | 600 | | 120 | 40 | C D | |

1) HAFA SKAL SAMRÁÐ VIÐ ARKITEKT

*: ÁKVEÐIST Í SAMRÁÐI VIÐ EIGANDA OG ARKITEKT

EF NOTUÐ ER OFNAGERÐ, SEM LEYFIR EKKI TENGINGU Í ANNAN ENDA OFNS EINGÖNGU, BREYTAST STÚTAR Í SAMRÆMI VIÐ ÞAÐ.

| NR. | DAGS. | BREYTING | AF |
|---|---|---|---|
| | | | |

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS hf
Heimahaga 11 Selfossi simi 99-1776

BLAÐ 9

KVARÐI:

DAGHEIMILI VIÐ ST. JÓSEFSSPÍTALA
HAFNARFIRÐI

OFNALISTI

REIKN.

TEIKN. E S

DAGS: SEPT. '82

SAMÞ.

NR