SMÁSPENNUSTRENGIR AD DÆLUM

PRISMA KERFI OLÍS

"67 BOX"
Tengikassi fyrir dælur.

W6701.1	4x1.5q OlFlex 110 SY	D1.1	DÆLA NR.1 STÝRING
W6701.1	4x1.5q OlFlex 110 SY	D1.2	
W6702.1	4x1.5q OlFlex 110 SY	D2.1	DÆLA NR.2 STÝRING
W6702.1	4x1.5q OlFlex 110 SY	D2.2	

TAFLA 2. DÆLUR

Afskermur 250A

-F1	40/0.03 A	-Gr.1	16 A	-KF1	XKF1 -WKF1 3x2.5q NYY-J → KAFDÆLA NR.1 DÍSELOLÍA
-F2	40/0.03 A	-Gr.2	16 A	-KF2	XKF2 -WKF2 3x2.5q NYY-J → KAFDÆLA NR.2 95 OKTAN BENSÍN
-F3	40/0.03 A	-Gr.3	16 A	-KF3	XKF3 -WKF3 3x2.5q NYY-J → KAFDÆLA NR.3 98 OKTAN BENSÍN
-F4	40/0.03 A	-Gr.4	16 A	-KF4	XKF4 → KAFDÆLA TIL VARA
-F5	40/0.03 A	-Gr.1	16 A		XD1 -WD1.1 3x1.5q NYY-J → DÆLA NR.1
				KD1.X	XD1 -WD1.2 7x1.5q NYY-J → STÝRING
-F6	40/0.03 A	-Gr.1	16 A		XD2 -WD3.1 3x1.5q NYY-J → DÆLA NR.2
				KD3.X	XD2 -WD3.2 7x1.5q NYY-J → STÝRING

Segulrofi útslattur dæla

-Q1.0	NEOZED 35 A	-F1.0	40/0.03 A		
F01	16 A	-K01		X01	-WF01 3x2.5q NYY-J → INNFELLD LÝSING OLÍS MERI SKYGGNI
F02	16 A			X02	-WF02 5x2.5q NYY-J → SKILTI Á LÓÐ LÝSING Á LÓÐ
F03	16 A			X03	-WF03 3x1.5q NYM → LAGNARÝMI
F04	16 A			X04	→ TIL VARA
F05	16 A			X05	-WF05 3x1.5q NYY-J → NIÐURFALLSHITARI SKYGGNI
F06	16 A			X06	→ TIL VARA

-Q10	NEOZED 35 A	-F10	40/0.03 A		
F10	16 A			X10	-W10 3x1.5q NYM → VINNUTENGLAR 1x16 A
F11	16 A		STÝRING FRÁ ÍSB1	X11	-W11 5x2.5q NYM → VINNUTENGILL 5x16 A
F12	16 A	-K13		X13	-W12 5x1.5q NYM → SNJÓBRÆÐSLUDÆLA
F13	16 A			X14	-W14 3x1.5q NYM → ÍSB1 STÝRING SNJÓBRÆÐSLU
F14	16 A			X15	→ TIL VARA
F15	16 A			X16	→ TIL VARA

-Q20	NEOZED 35 A	-F20	40/0.03 A		
F20	16 A			X20	-W20 5x1.5q NYM → LJÓSNEMI
F21	10 A			X21	-W21 3x1.5q NYM → MÓDEM ÍSDN
F23	16 A			X23	→ TIL VARA

-F14	40/0.03 A	-F14.1	16 A	X14.1	-W43 3x2.5q NYM → UPS → PC-Vélar afgreiðslu; Sjálfsali Stjórneining; 67 Box v. Dæla; PC-Vél uppgjör
-F14.2		-F14.2	10 A	X14.2	-WF14.2 3x1.5q NYM → 67 Box v. Dæla (3x1,5q NYM)
-F14.3		-F14.3	10 A	X14.3	-WF14.3 3x1.5q NYM → Stýring Neyðarrofi
-F15	40/0.03 A				
		-F15.1	10 A	X15.1	-WF15.2 3x1.5q NYM → Ljós og hiti Sjálfsala
		-F15.2	16 A	X15.3	→ Til vara
		-F15.3	16 A	X15.3	-WF14.2 3x1.5q NYM → PC-Vél Loki (Euro-Visa)

-X1 ○ 35q

TAFLA T1 Mælatafla

kWh

63A K&M Q0.3 (50A)

-T1WT.3 5x10q NYM

(63A) 80A K&M Q0.1

Inntak RR 4x25mm2 Cu

Söfnunurrskinnur v. spennujöfnunar í tanka og dælur 4x16q Cu

N

PEN

⌀16mm	6q	TENGLARENNUR OG STIGAR
⌀16mm	6q	BURÐAVIRKI/SJÁLFSALI KLÆÐNING HÚSI
⌀32mm PEH	16q	BURÐAVIRKI SKYGGNI
⌀32mm PEH	16q	TANKAR OG FL.
⌀16 mm	10q	HEITT ÓG KALT VATN

SÖKKULSKAUT

SPENNUJÖFNUN VATNSINNTÖK

| | | | | |