



- 1. renniloki með spindli
 - 2. vatnsmalir
 - 3. einstreymislok
 - 4. renniloki
 - 5. tamingarventill
- kalt vatn, kaldur kran
— heitt --, heitur
— slöngukranar

1. Pípur utanhúss skal bika, vefja með striga og bika á ný.
2. Pípur fyrir kalt vatn í gólfraufum innanhúss skal bika tvísvar, einangra með 2 cm plasthólkum, vefja striga og bika á ný. Pípur fyrir heitt vatn í gólfraufum skal verja á sama hátt nema nota skal glerullarhólka.
3. Pípur fyrir kalt vatn innanhúss sem ekki liggja í gólfraufum skal einangra með 2 cm plasthólkum og vefja plastdúk. Pípur fyrir heitt vatn skal verja á sama hátt nema nota skal glerullarhólka.
4. Allt lagnarefni, pípur og fittings, skal vera galvaniserað.
5. Kerfið skal þrýstiprófa með köldu vatni og 6 kg/cm².
6. Þvottavélar skal tengja með einstreymislokum.
7. Loftþúðar, táknaðir með l. á rúmmynd, skulu vera a.m.k. 30 cm langir og jafn sverir og sverasti hluti stofns eða greinar.



TAFLA YFIÐ TOPPUNARSTADÍ

SKST.	TAKI:	FJOLDI	KALDIR KRANAR φ15 φ20 EIN.	HEITIR KRANAR φ15 φ20 EIN.
H1.	handlaug	2	2	2
BK.	baðker	1	1	1
St.	steypibað	1	1	1
EV.	eldhúsvaskur	1	1	1
UP.	uppbvottavél	1	1	1
SV.	skolvaskur	1	1	1
BV.	þvottavél	1	1	1
BS.	bílskúrskráni	1	1	1
ÚK.	útíkrami	—	—	—
VS.	vatnssalerni	2	2	2

SAMTALS TOPPUNAREININGAR

VÍDD BORHANA ER Ø MM

VÍDD HEIMEDAR ER Ø 32 MM PL

I GOTUNNI ER Ø MM

RVÍK JAN 82
REIKN. SGS
TEIKN. YFIRE.
MÆLIKV.
1:50

HÚSAMÍDJAN H SÚÐAVOGI 3-5. RVÍK. SÍMI 86322
HRAUNBRÚN 51 F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521
HAFNARFIRDÍ
VATNSLÖGN, RÚMMYND

GERD NR.
VERK NR. T 641
TEIKN NR.
24