



**SKIRINGAR.**

Kaldvatnshelmað skal vera úr plasti.

Allt lagnaefni innanhúss skal vera galvaniserað.

Innra þveimál pípa er gefið upp í mm í rúmmynd.

Pípur skal einangra með 20 mm glerullarhólkun

og sívefja með plasti.

Efni, frágangur og úttekt sé í samræmi við

viðeigandi reglugerðir.

<b>VERKFRÆDISTOFA</b> BJÖRN GÚSTAFSSON VERKFRÆÐINGUR FVFI HVERFISGÖTU 18 - 101 REYKJAVÍK - Sími 12070		HRAUNTUNGA 16, Hafnarfirði.	
		HRBINLÆTIS- OG HITALÖGN Rúmmynd vatnslagnar	VERK <b>6981</b> BLAD <b>4.03</b>
HANNAÐ B.G.	TEIKNAD B.G.	REYKJAVÍK BREYTT	14.09.1981 <i>Björn Guðstafsson</i>
KVAFDI 1:50			