framh. í stokk
efst á vegg í kjall.
1. áfanga.

Leidslukonall í jörd milli
1. og 2. áfanga

Stoðnar úr kattlhúsi
1. áfanga sjá framh.
að ofan og afstöðumynd
að neðan

í leidslukanal undir gólfi:

tengingar á lofthita-
elementi ; sjá teikn. nr: 2B-7

í gólfraut

stafnar f. lofthitaelement í baki.

aflæmiloki

kanall

Tengingar
í kyndiklefa
1. áfanga
sjá sér-teikn
nr. 2B-8

leiðslur eftir vegg í gamla 1. áfanga

kanall í jörd

Rör í kanal u. gólfi
fremst sjá að ofan og teikn 2A-93

1. áfangi

2. áfangi

Afstöðumynd
M kv ~ 1:200

Skýringar

1. Allar ofnatengingar eru ø15 mm
2. Allir ofnar unionatengist
3. Allir ofnar hafi tvístillihana og loftskrúfu
4. V_1 - V_4 eru M. Honeywell svæðislokar V2045+5045
5. V_1 stjórnar ofnum nr. 1-11 (~11500 kcal/klst)
6. V_2 —"— —"— nr. 12-20 (~ 7000 —"—)
7. V_3 —"— —"— nr. 21-31 og 43 (~19000 —"—)
8. V_4 —"— —"— nr. 32-42 (8500 —"—)

Breyting	Hvili	Hl.nr.	Teikn.nr.	Efni	Aths.
	Dags. Leiðrétting	Dags.	Leiðrétting		

VERKFRÆDISTOFA
GUDMUNDAR & KRISTJÁNS
Laufásvegi 19 Sími 14425

Mkv. 1:50 | Verkf. Þ.Þ. | Teikn. Á.G.E. | Yfirf. | Samþ.

Norðurbæjarskóli 2.áf.
Rörarümmynd
Hitalögn

Dagbók nr.
TEIKNING NR. 2A-85
Verk nr. blað 6 af 13