



SKÝRINGAR VID LAGNIR:

HITI:
 HITANIR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLÐÆÐI SAMSVARANDI. OFNALAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU EINANGRÁST MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA I LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. ALMÑENT GILDIR AD OFNALAGNIR Á HÆÐUM, IÐUÐUM, ERU UTAN Á LIGGJANDI, EN ÞAR SEM ÞÆR ERU I VEGGUM SKAL SETJA ÁDRAG Á LAGNIR. Á OFNA KOMI HITASTYRÐIR LOKAR OG STILLITÉ AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNÐAR HITAPIPUR ERU Ø10. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. OFNLOKAR SKULU VERA Á FRAMRÁS VATNS.

NEYSLUVATN:
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKULU VERA GALVANISERUÐ STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGISTYKKI DIN 2950 OG STÁLÐÆÐI SAMSVARANDI. KALDAVATNSLAGNIR SKULU VAFÐAR FYRST MED SISALPAPPA, EN AD ÖÐRU LEYTI SKAL EINANGRA NEYSLUVATNSLAGNIR MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA I LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. LOKAR Á VATNSLAGNIR SKULU VERA AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNÐAR VATNSPIPUR ERU Ø15. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metra MILLI BILI. LAGNIR SEM ERU I EINANGRUN EDA INNVEGGJUM MÁ EINANGRA MED ÁDRAGI, T.D. MISSILFLEX. EFST Á VATNSSTAMMA EDA VID SIDASTA ÞRIFATEKI SKAL KOMA FYRIR LOFTPÚÐA AF VIDURKENNDRI GERÐ, TIL DÆMIS RÖR AD ÞVERMÁL Ø32, LENGÐ 30cm.

FRÆRENNSLI:
 FRÆRENNSLISLAGNIR ERU ALMÑENT UR PP-EFNI, NEMA FALLPIPUR SKULU VERA UR POTTI. EINANGRA SKAL PIPUR MED 5cm STEINULL FYRIR HLJÓÐI OG 2,5cm MÜR TIL ELÐVARNAR EF EKKI ER NOTADUR POTTUR I FALLPIPUM. STEYPA SKAL ÞÉTT AD LÖGNUM I HÆÐARSKILUM. FESTINGAR LAGNA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, ÞAD ER BIL MILLI ÞEIRRA SKAL VERA 10 SINNUM ÞVERMÁL PIPU. LOFTTÚÐUR NÁI 30cm UPP FYRIR ÞAK. VATNSLÁSAR ÞRIFATEKJA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, LAMARK 5cm. ÖNEFNÐ PIPIMÁL ERU Ø50. NEDST Á FALLPIPUM SKULU VERA HREINSILOK.

LOFTRÆSING:
 LOFTRÆSIR ERU UR GALVANISERUÐU BLIKKI OG EINANGRADAR MED 25mm STEIN/GLERULL. GÆTT SKAL AD ÞVI AD LOFTÆSIR LIGGI EKKI SAMAN. NOTA SKAL KK-Ø100 LOFTLOKA I LOFTRÆSASTUTA. MILLI HÆÐA SKAL STEYPA ÞÉTT AD EINANGRUN, BLÁSARI SKAL AFKASTA 3.000 m³/klst VID 400 Pa. HRADA- OG KLUKKUSTYRINGAR SKULU VERA Á BLÁSARA OG STAÐSETTAR I INNTAKSLEFA. SPJALDLOKAR SKULU VERA Á ÖLLUM GREINUM UT UR STOFNRÖRI (Ø250) OG BRUNALOKUR I PLÖTUSKILUM I ÞAKRYMI. HREINSILOK SKULU VERA Á STOFNUM I ÞAKRYMI. HLJÓÐEINANGRUN SKAL VERA Á MILLI BLÁSARA OG STOFNRÖRS, Ø300, LENGÐ 900mm.

24/11/99
 Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar		Nafn		Hafnarfjörður	
Nr.	Dags.	Nafn	Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar ehf.		
1	-	-	Smiðjuveg 11 - Kópavogur s: 544 5350 fax: 544 5351 kt.: 110947-2839		
NEYSLUVATN - RÜMMYND			Mkv. - 1:50		
			Dogs. 02.11.1999		
			Nr. 16		