



SKÝRINGAR VIÐ LAGNIR:

HITI:

HITALANIR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGIÞTYKKI DIN 2950 OG STÁLGÆÐI SAMSVARANDI. OFNALAGNIR Á 1. HÆÐ SKULU EINANGRAST MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA I LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. ALMÑENT GILDIR AD OFNALAGNIR Á HÆÐUM, IÞUÐUM, ERU UTAN Á LIGJANDI, EN ÞAR SEM ÞÆR ERU I VEGGUM SKAL SETJA ÁDRAG Á LAGNIR. Á OFNA KOMI HITASTYRÐIR LOKAR OG STILLITÆ AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNÐAR HITAPIÞUR ERU Ø10. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metro MILLI BILI. ÖFNLOKAR SKULU VERA Á FRAMRÁS VATNS.

NEYSLUVATN:

NEYSLUVATNSLANIR SKULU VERA GALVANISERUÐ STÁLROÐR DIN 2440, EN TENGIÞTYKKI DIN 2950 OG STÁLGÆÐI SAMSVARANDI. KALÐAVATNSLAGNIR SKULU VAFÐAR FYRST MED SISALPAPPA, EN AD ÖÐRU LEYTI SKAL EINANGRA NEYSLUVATNSLAGNIR MED 2cm ÞYKKUM GLERULLARHÖLKUM SEM VEFJA SKAL AD UTAN MED PLASTBORDA I LITUM SAMKVÆMT EN-IST 64. LOKAR Á VATNSLAGNIR SKULU VERA AF VIDURKENNDRI GERÐ. ÖNEFNÐAR VATNSPIÞUR ERU Ø15. LAGNIR SKULU FESTAR UPP MED VIDURKENNDUM FESTINGUM Á 2 metro MILLI BILI. LAGNIR SEM ERU I EINANGRUN EDA INNVEGGJUM MÁ EINANGRA MED ÁDRAGI, T.D. MISSILFLEX. EFST Á VATNSSTAMMA EDA VID SIDASTA ÞRIFATEKI SKAL KOMA FYRIR LOFTÞUÐA AF VIDURKENNDRI GERÐ, TIL DÆMIS RÖR AD ÞVERMÁL Ø32, LENGÐ 30cm.

FRÁRENNSLI:

FRÁRENNSLISLAGNIR ERU ALMENNT UR PP-EFNI, NEMA FALLPIÞUR SKULU VERA UR POTTI. EINANGRA SKAL PIÞUR MED 5cm STEINULL FYRIR HLJÓÐI OG 2,5cm MUR TIL ELÐVARNAR EF EKKI ER NOTADUR POTTUR I FALLPIÞUM. STEYPA SKAL ÞÆTT AD LÖGNUM I HÆÐARSKILUM. FESTINGAR LAGNA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, ÞAD ER BIL MILLI ÞEIRRA SKAL VERA 10 SINNUM ÞVERMÁL PIÞU. LOFTÞUÐUR NÁI 30cm UPP FYRIR ÞAK. VATNSLÁSAR ÞRIFATEKJA SKULU VERA SAMKVÆMT EN-IST-68, LÁMARK 5cm. ÖNEFNÐ PIÞUMÁL ERU Ø50. NEDST Á FALLPIÞUM SKULU VERA HREINSILOK.

LOFTRÆSING:

LOFTRÆSIR ERU UR GALVANISERUÐU BLIKKI OG EINANGRADAR MED 25mm STEIN/GLERULL. ÖETT SKAL AD ÞVI AD LOFTÆSIR LIGGI EKKI SAMAN. NOTA SKAL KK-Ø100 LOFTLOKA I LOFTRÆSASTUTA. MILLI HÆÐA SKAL STEYPA ÞÆTT AD EINANGRUN. BLÁSARI SKAL AFKASTA 3.000 m³/kist VID 400 Pa. HRADA- OG KLUKKUSTYRINGAR SKULU VERA Á BLÁSARA OG STADSETTAR I INNTAKSKLEFA. SPJALDLOKAR SKULU VERA Á ÖLLUM GREINUM UT UR STOFNRÖRI (Ø250) OG BRUNALOKUR I ÞLÖTUSKILUM I ÞAKRYMI. HREINSILOK SKULU VERA Á STOFNUM I ÞAKRYMI. HLJÓÐEINANGRUN SKAL VERA Á MILLI BLÁSARA OG STOFNRÖRS. Ø300, LENGÐ 900mm.

24/11/99 *[Signature]*
 Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar	HRINGBRUAUT 2A - HAFNARFJÖRÐUR	
Nr. Dags. Nafn	Tækniþjónusta Ragnars G. Gunnarssonar ehf.	
1 -	Smiðjuvegi 11 - Kópavogur s: 544 5350 fax: 544 5351 kt.: 110947-2839	
	FRÁRENNSLI - RÚMMYND	Mkv. - 1:50
		Dags. 02.11.1999
		Nr. 15