+L319

160A 3x70mm² Al+sk 125A

+L12

125A 3x70mm² Al+sk

63A 63/0,03A

PEN N

Gr.1	10A	3x1,5mm EKK	ÚTLJÓS SV–HORN
Gr.2	10A	4x1,5mm² EKK	LAGERLJÓS a.
Gr.3	10A	4x1,5mm² EKK	LAGERLJÓS b.
Gr.4	10A	4x1,5mm² EKK	STÝRISPENNA LJÓS a OG b.
Gr.5	16A	3x1,5mm² EKK	TENGLAR SV–HORN
Gr.6	16A		TIL VARA
Gr.7	16A		TIL VARA
Gr.8	10A	5x1,5mm² EKK	HURÐAOPNARI LAGER
Gr.9	50A	5x10mm² EKK	RAFSUÐA SV–HORN
Gr.10	16A		TIL VARA
Gr.11	32A		TIL VARA

+L13

3x35mm² Al+sk 63A 63/0,03A

PEN N

Gr.1	10A	3x1,5mm² EKK	ÚT–LJÓS N.–HLUTI
Gr.2	16A	3x1,5mm² EKK	TENGLAR N.–HLUTI
Gr.3	16A		TIL VARA
Gr.4	16A		TIL VARA
Gr.5	50A	5x10mm² EKK	TENGLAR N.–HLUTI
Gr.6	16A		TIL VARA
Gr.7	32A		TIL VARA

125A 63A 63/0,03A

PEN N

Gr.1	16A		TENGLAR V.Þ. TÖFLU
Gr.2	16A		TIL VARA
Gr.3	16A		TIL VARA
Gr.4	16A		TIL VARA
Gr.5	32A		TIL VARA

3x35mm² Al+sk 63A

+L14

63/0,03A

PEN N

Gr.1	10A	5x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ, TÖFLUHERB.
Gr.2	10A	5x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 1.HÆÐ
Gr.3	10A	5x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 2.HÆÐ
Gr.4	10A	5x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 2.HÆÐ
Gr.5	16A	3x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 1.HÆÐ
Gr.6	16A	3x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 1.HÆÐ
Gr.7	16A	3x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 2.HÆÐ
Gr.8	16A	3x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 2.HÆÐ
Gr.9	16A	3x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 2.HÆÐ
Gr.10	16A	3x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 2.HÆÐ
Gr.11	16A	3x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 3.HÆÐ
Gr.12	16A	3x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 3.HÆÐ
Gr.13	16A	3x1,5mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 3.HÆÐ
Gr.14	16A		TIL VARA
Gr.15	16A		TIL VARA
Gr.16	16A		TIL VARA
Gr.17	50A	5x10mm² EKK	STEYPUSTÖÐ 3.HÆÐ
Gr.18	16A		TIL VARA
Gr.19	32A		TIL VARA

ATH:

1 ÖLL SJÁLFVÖR $I_k \geq$ 10kA

2 STÆRÐ +L12, +L13, +L14, OG +L15 hxbxd=80x080x30 cm.

| | | |