A B C D E

H=5000 HURÐARMÓTOR Gr.8 Gr.14 ÚT Gr.8 A,B Gr.6

3x16A Gr.15

TENGLARENNA 130x70

Gr.12 Gr.17 Gr.6 Gr.3 Gr.13 Gr.5

3x16A Gr.13

Gr.20 3x16A

3x16A Gr.17

3x16A Gr.19

RENNA V/LOFT 90x60

Gr.1 Gr.4 Gr.2

DÓS F. HLAUPAKÖTT Gr.18 , H=V/LOFT

3x32A Gr.11

SÖKKULSKAUT

AÐALTAFLA T.1.0 2000x800

LJÓSNEMI H=3000

Gr.9 Gr.11

TENGIBOX

RENNA UNDIR LOFTI 90x60

Gr.7

ø2x32mm pl.p. Að vörðu

3x25+2x16 ø40-3x16

H=3500

ÚT H=OFAN V/DYR

Innfelld ljós h=300 undir ljós

H=2300

Rafbraut á vegg H=3200

ø40+4x16

SÍMAKASSI UNDIR RENNU

H=2000 H=2100 H=1100

Innfelld ljós

TAFLA T.1.3 800x650

3x16

100VA 150VA

H=2700

Tengill fyrir brauðrist

300W

Rofi f. lampa yfir yfir stórum dyrum Gr.8

Gr.14 Gr.13 Gr.12

H=200

ø90mm pl.p. ø50mm pl.p.

TENGLARENNA 130x70

ÚT H=OFAN V/DYR

Ofanl.

## SNIÐ Í STEYPUMÓT




## FRÁGANGUR Á SAMTENGINGUM STEYPUTEINA FYRIR SÖKKULJARÐSKAUT



## SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA
Br.Bj.=BRUNAVIÐV.BJÖLLUR , Bj.= ÚTHRINGINGARBJÖLLUR

[R]j REYKSKYNJARI jóniskur
[R]o REYKSKYNJARI optiskur
HANDBRUNABOÐI, H=130sm
HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

| ÚTG. | DAGS. | | TEIKN. | HANNAÐ | SAMÞYKKT | KENNITALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 02-03-28 | REYNDARTEIKNINGAR | S.Æ. | T.S. | | |
| B | 01-05-03 | FULLNAÐARTEIKNING–ENDURSKOÐUÐ | S.Æ. | T.S. | | |
| A | 01-01-21 | FULLNAÐARTEIKNING | S.Æ. | T.S. | | |

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ HRINGHELLA 9
Raflögn 2/2

TERA s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EINMÚLI 10 · 155 REYKJAVÍK · SÍMI 568 7090
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSFRÆÐINGUR SÍMI 568 7390

MKV 1:50
TEIKN.NR. 403
SÍÐASTA TNR.
TNR. – AF – ÚTG. C
GEYMSLUNR. Rjónustu-grunnur.pd dwg