ÓFN NR:	VARMAÞ. WÖTT/T	MESTA LENGD MM	MESTA HÆÐ MM	STÚTAR A B C D	OFNLOKAR (TILLAGA)	VALDIR OFNA OFNAR GERÐ-HÆÐ-LENGD	AFKÓST WÖTT/T
01	420	600	600	AD-10	FJVR	T-500-600	407
02	270	600	600	AB-10	FJVR	T-500-400	272
03		1200	600	AB-10	FJVR	T-600-1200	950
04	2845	1200	600	CB-10	FJVR	T-600-1200	950
05		1200	600	CB-10	FJVR	T-600-1200	950
06	790	1100	600	CB-10	FJVR	T-600-1000	792
07	750	1100	600	CB-10	FJVR	TK-500-800	744
08	550	800	600	CD-10	FJVR	TK-500-600	557
11	340	900	600	AB-10	FJVR	E-500-800	322
12	350	900	600	CD-10	FJVR	E-600-800	386
13		1200	600	AD-10	FJVR	T-600-1200	950
14	2750	1200	600	CB-10	FJVR	T-600-1200	950
15		1200	600	CB-10	FJVR	T-600-1200	950
16	1890	1200	600	CB-10	FJVR	ÞK-600-1200	1886
17	640	1100	600	CB-10	FJVR	T-600-800	634
21	760	1400	600	CB-10	FJVR	EK-600-1200	742
22	950	1200	600	AD-10	FJVR	T-600-1200	950
23	750	1400	600	CB-10	FJVR	EK-600-1200	742
24	1640	3200	600	AD-10	FJVR	TK-400-2200	1668
25	750	1400	600	CB-10	FJVR	T-600-1200	742

OFN NR.	VARMAÞ:	MESTA LENGD MM	MESTA HÆÐ MM	STÚTAR A B C D	OFNLOKAR (TILLAGA)	VALDIR OFNA OFNAR	AFKÓST

21. júní 1984
BYGGINGAFULLTRÚINN

HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77, REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERK NR. B.17.11

TEIKN. NR. 3.300

HVERFISGATA 28, HAFNARFIRÐI.

OFNASKRÁ

HANNAÐ		STAÐFÆRT	
REIKNAÐ	BJ	YFIRFARIÐ	
TEIKNAÐ			
KVARÐI			

Baldur Hjaltason
Guðm. Gunnarsson