



TENGYMYND HITAVEITU

OFNASKRÁ  $\Delta T = 40^\circ C$

NR.	HITATAP KCAL/T.	MESTA LENGD	MESTA HÆÐ	TENGI	OFN -
0.1.	830	100 CM	70 CM		
0.2.	885	250	70		
0.3.	1305	290	58		
0.4.	670	100	70		
<hr/>					
1.1.	865	100	70		
1.2.	1340	180	18		
1.3A	2510	250	18		
1.3B		160	18		
1.4.	1380	160	58		
1.5.	725	50	70		
1.6.	565	120	70		
1.7.	335	70	70		
1.8.	1420	200	70		
<hr/>					
2.1.	770	170	58		
2.2.	520	170	58		
2.3.	700	80	58		
2.4.	695	100	70		
2.5.	675	70	70		
2.6.	420	120	70		
2.7.	420	120	70		
2.8.	795	150	70		
2.9.	260	70	70		

23. maí 1980

A.T.H.

STAÐSETNING OFNA, SVÖ OG MÆÐIR OG LENGDIR  
 OFNA ER ÁKVEÐIN AF ARKITEKT HÚSSINS.

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. NR. 20

HÚS B

KLAUSTURHVAMMUR 13	MÆLIKVARDI %	VERK 8001	TEIKN NR 27
TENGYMYND HITAVEITU	Hannað Teiknað BMT	Yfirfarið Samb. SE	DAGS MÁÍ '80
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR. MVFI STRANDGÖTU 11 - HAFNARFIRÐI - SÍMI 53315	BREYTT		