



TENGIMYND HITAVEITU

OFNASKRÁ $\Delta T = 40^\circ C$

NR.	HITATAP KCAL/T.	MESTA LENGD	MESTA HÆD	TENGI	OFN -
0.1.	830	100 cm	70 cm		
0.2.	885	250	70		
0.3.	1305	290	58		
0.4.	670	100	70		
<hr/>					
1.1.	865	100	70		
1.2.	1340	180	18		
1.3A	2510	250	18		
1.3B		160	18		
1.4.	1380	160	58		
1.5.	725	50	70		
1.6.	565	120	70		
1.7.	365	70	70		
1.8.	1420	200	70		
<hr/>					
2.1.	770	170	58		
2.2.	520	170	58		
2.3.	700	80	58		
2.4.	695	100	70		
2.5.	675	70	70		
2.6.	420	120	50		
2.7.	420	120	50		
2.8.	795	150	70		
2.9.	260	70	70		

23. maí 1980

A.T.H.

STAÐSETNING OFNA, SVÖ OG HÆDIR OG LENGDIR OFNA ER ÁKVÆÐIN AF ARKITEKT HÚSSINS.

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. NR. 20

HÚS B

KLAUSTURHVAMMUR 15	MÆLIKVARDI %	VERK 8001	TEIKN NR 2.7.
TENGIMYND HITAVEITU	Hannað Teiknað B.M.	Yfirfarð Samb. S.P.	DAGS MAÍ '80
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR. MVFI STRANDGÖTU 11 - HAFNARFIRÐI - SIM. 53315	BREYTT		