



Skýringar:
 Hæð rofa sé 1,10m
 Hæð veggjóna sé 1,75m
 Hæð tengla í þvottahúsi og eldhúsi sé 1,20m, annara tengla 0,20m } nema annars sé getið
 Pípur séu 5/8" og vír 3x1,5"
 Hæðir miðast við fullfrágengið gólf

Klausturhvammur 34		Verk nr.		Teikn. nr.	
		Mælikv.		1:50	
Raflögn 1 hæð	Hönnun	Dags.	Reikn.	Teikn.	Yfirl.
	1. breyting	25-2-81		AK	
	2. breyting				
	3. breyting				
Samþ.:		<i>Andrianna Þorhildur</i>			