TAFLA T1

1N 400/230V 50HZ

kWh

NEOZED VARROFI
63A MEÐ 63A VARI

ø50mm PEH í jörðu

INNTAK RAFMAGNSVEITU

TENGIBOX UDNIR TÖFLU T1

16mm²

SÖKKULSKAUT

PEN

N

63/0,03A

25A	GR1	ø20mm 3x4,0mm²	BÍLGEYMSLA
16A	GR2	ø16mm 3x2,5mm²	BÍLGEYMSLA
10A	GR3	ø16mm 4x1,5mm²	BÍLGEYMSLA OG ÚTILÝSING
10A	GR4	ø16mm 3x1,5mm²	SJÓNVARP OG SÍMAKERFI
10A	GR5		TIL VARA

TAFLA T2

1N 400/230V 50HZ

ø25mm 3x10mm²

PE

JARÐBINDING Á BAÐI OG STURTUBOTNI

6mm²

63/0,03A

N

25A	GR1	ø20mm 3x4,0mm²	ELDAVÉL
16A	GR2	ø16mm 3x2,5mm²	UPPÞVOTTAVÉL
10A	GR3	ø16mm 3x1,5mm²	ELDHÚS
10A	GR4	ø16mm 3x1,5mm²	ELDHÚS
10A	GR5	ø16mm 3x1,5mm²	STOFA
10A	GR6	ø16mm 3x1,5mm²	GANGUR
10A	GR7	ø16mm 3x1,5mm²	HERBERGI
10A	GR8	ø16mm 3x1,5mm²	SALERNI OG ÞVOTTAHERBERGI
16A	GR9	ø20mm 3x2,5mm²	ÞVOTTAVÉL
16A	GR10	ø20mm 3x2,5mm²	ÞURRKARI
10A	GR11	ø16mm 4x1,5mm²	ANDDYRIR OG ÚTILJÓS
10A	GR12	ø16mm 3x1,5mm²	HERBERGI
10A	GR13	ø16mm 3x1,5mm²	FJÖLSKYLDA
10A	GR14	ø16mm 3x1,5mm²	BAÐ
10A	GR15	ø16mm 3x1,5mm²	HJÓN

N:\VINNA\2000\46-EINLM.DWG 08-07-95 17:44

| | | |