



HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykjum DIN 2440.
Grelnar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á telkningum.
Fjarlægð á milli festinga
Notamál Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Einhandra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum.
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillíté og loftskrúfur.
Lagnir skal brýstiprófa við 6 kör, og skal brýstingur standa amk. 8 tíma án þess að falla.

Lagnir í Jörð EVAL-PEX 28x4,0 elhangrun 20 mm polyurethan
Hlífðarrör Ø 75 PEH.

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
<u>Klettabyggð 7</u> <u>Hafnarfirði</u>			
HITALAGNIR, RÜMMYND			
DAGS.		Ma.j 99	
VERK NR.		9902	
TEIKN. NR.		2-03	
HANNAD Sveinbjörn Hinriksson			
TEIKNAÐ Sveinbjörn Hinriksson			
YFIRFARIÐ <u>Guðrún Þórhildur</u>			
TÆKNIBJÓNUSTA SIGURÐAR ÞÓRLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			