Móttekið 15.02.2012 BRÓ

Magnús B. Þórðarson Kt.030879-4149

Sambykkt f.h. Verkhönnunar ehf.:

Undirritun samræmingarhönnuðar

Lágspenna				Smáspenna		Sameiginlegt	
	Pípur ø16	NL	Loftdós f. ljós með neyðarbúnaði		Pípur ø20		Tafla/tengibox
	Pípur í gólfi ø16		LED næturljós		Pípur í gólf ø20		Tafla
	Strengur	HR 2200	Hreyfiskynjari hæð 2200		Smáspennudós hæð 200		Strengstigi
	Flatkapall		Ljósnemi	1100	Smáspennudós hæð 1100		Veggrenna
	Snúrur		Jarðbinding	S	Sími hæð 200		
	Sökkulskaut		Spennir	L	Loftnet hæð 200		
	Tengill hæð 200		Pípur fara niður	E	Tölvutengill hæð 200		
1100	Tengill hæð 1100		Pípur fara upp	DS	Dyrasími hæð 1500		
	Einfaldur rofi í dós hæð 1100		Loftdós fyrir halogenljós	H	Hátalari hæð 1100		
800	Einfaldur rofi í dós hæð 800		Loftdós með spennuhólfi fyrir halogenljós		Hnappur hæð 1100		
	Samrofi hæð 1100		Loftdós fyrir halogenljós skv. lampaplani		Loftdós til tengingar		
	Krossrofi hæð 1100			1500	Veggdós hæð 1500		
2 A,B	Tvöfaldir rofar í einni dós hæð 1100			ÖK	Hurðanemi öryggiskerfis		
B A	Tveir einfaldir rofar hæð 1100				Hnappaborð öryggiskerfis hæð 1500		
	Þrýstidimmer 1x500W hæð 1100				Hreyfiskynjari öryggiskerfis		
A,B	2x210W þrýstidimmer í einni dós hæð 1100				Hurðanemi		
A B	2x500W þrýstidimmer í tveimur dósum hæð 1100			GA	Lagnaleið, möguleiki á gardínustýringu		
	Þrýstirofi, gefur merki til snertidimma hæð 1100				Hurðaopnun		
	Hnappur hæð 1100			R	Reykskynjari		
	Rofi og tengill í tveim dósum hæð 1100			HR	Hreyfiskynjari öryggiskerfis		
	Loftdós fyrir ljós			G	Gasskynjari öryggiskerfis		
1800	Veggdós fyrir ljós hæð 1800				Handboði		
	Loftdós til tengingar				Bjalla		
600	Veggdós til tengingar hæð 600				Flauta		
GA	Gardínumótor				Gaumljós		
ÚT	Útljós				Pípur fara niður		
					Pípur fara upp		

Skýringar

Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós eða í fullfrágenginn vegg.

Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 10 mm bil á milli röra þannig að steypa geti auðveldlega runnið niður á milli.

Til snertispennuvarnar skal nota núllun og lekastraumsrofvörn.

Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16A

Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldavatnslögn. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur orkuveitu.

Öll tákn eru táknrænn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

VERKHÖNNUN
VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF
AKRALIND 6, 203 KÓPAVOGI, KT: 650107-1280
SÍMI: 570-5800, FAX: 570-5810
WWW.VERKHONNUN.IS, VERKHONNUN@VERKHONNUN.IS

Br.	Dags	Breyting	Br.	Sb.

Verkkaupi

MBÞ	BSH	13.02.2012
Hannað	Yfirfarið	Dags.
GÖJ	A1	ÁN KVARÐA
Teiknað	Blaðstærð	Mælkvarði

KLUKKUVELLIR 14
RAFLAGNIR
ALMENNAR SKÝRINGAR

Skrá: KV-1000.dwg

2011-01-010
KV14-1000 A

Verk- og teikningarúmer

© Öll afrit og afritun teikninga að hluta eða heild er háð skriflegu leyfi hönnuða