OFNATAFLA

OFN NR	HITAÞORF KCAL/H	MESTA LENGD CM	MESTA HÆÐ CM	TENGINGAR	VALIN OFNAGERÐ	HITAGJOF KCAL/H	LENGD CM	HÆÐ CM	ATH.
KJALLARI									
1.1	2070	160	100	A – B					
1.2	2070	160	100	A – D					
1.3	1680	200	90	A – D					
1.4	1030	150	90	C – D					
1.5	750	150	90	A – D					
1.6	300	100	50	C – D					
1.7	350	150	60	A – D					
1.8	700	130	60	B – C					
1.9	880	150	90	A – B					
1.10	440	200	90	A – B					
HÆÐ									
2.1	2120	250	40	B – C					
2.2	2120	250	40	B – C					
2.3	1060	200	65	B – C					
2.4	790	100	65	C – D					
2.5	880	150	65	B – C					
2.6	830	110	40	B – C					
2.7	950	150	65	B – C					
2.8	1960	150	75	A – D					
2.9									
2.10									
2.11									
2.12									
2.13									
2.14									
2.15									

OFNASTÆRÐIR SKAL MIÐA VIÐ HITAVEITU ΔT = 40°C
ALLAR TENGINGAR AÐ OGFRÁ OFNUM ERU 10 MM
ADUR EN OFNAR ERU PANTAÐIR SKAL YFIRFARA MÁL Á BYGGINGARSTAÐ. MESTA HÆÐ Á OFNI ER HÆÐ UPP Í GLUGGA, MÆLT FRÁ GÓLFI AÐ FRÁDREGNUM 20 CM
HAFA SKAL SAMRÁÐ VIÐ ARKITEKT ADUR EN FRÁ ENDANLEGRI OFNAPÖNTUN ER GENGIÐ

SKÝRINGAR:

GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ EINANGRUN HUSS SÉ SKV BYGGINGARREGLUGERÐ, TVÖFÖLDU GLERI
Í ÖLLUM GLUGGUM OG ÞETTILISTUM Í OFNANLEGUM GLUGGAFÖGUM OG HURÐUM, 75 MM FRAUÐPLASTI INNAN Á UTVEGGJUM OG 100 MM FRAUÐPLASTI/GLERULL Í ÞÖK Í SAMRÆMI VIÐ BRUNAMÁLAREGLUGERÐ.
PÍPUR SEU SVARPAR JARNPÍPUR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM EÐA STÁLPÍPUR MEÐ PRYKKTUM TENGISTYKKJUM AÐ VIÐURKENNDRI GERÐ.
ÞVERMÁL PÍPNA ER GEFIÐ UPP Í MM Á KERFISMYND OG SÉRMYND AF TENGINGU MÆLAGRINDAR

ALLUR FRÁGANGUR PÍPNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HITALAGNIR O.FL. Í REYKJAVÍK
PÍPUR EINANGRIST MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VERJAST PLASTI EÐA SÍSALPAPPA
Á ALLA OFNA KOMI SJÁLFVIRKIR DANFOSS DÓKAR AF GERÐ RAVL EÐA FJVR LORTSKRÚFUR SEU Á ÖLLUM OFNUM PÆMINGARVENTLAR KOMI ÞAR SEM SÝNT ER OG ANNARS STAÐAR ÞAR SEM HENTA ÞYKIR. STILLIÉ KOMI Á ALLA OFNA.
SKÝRINGAR TÁKNA SJÁ IST 64



INNTAKS- OG MÆLATENGINGAR.
(ÖKKI Í MÆLIKVARÐA)

30. mai 1981
HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGAFULLTRÚINN

LÆKJARHVAMMUR 14, HAFNARFIRÐI.	DAGS. 28-01-80
	HANNAÐ. KS
OFNATAFLA. SKÝRINGAR OG SÉRMYND AF INNTAKS- OG MÆLATENGINGUM V/HITAVEITULAGNA.	TEIKNAÐ KS
	VERK NR. FLOKKUR 7906 - 02
KRISTJÁN STEFÁNSSON TÆKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I. BREIÐVANGI 9, HAFNARFIRÐI SÍMI 52870	TEIKN NR. -05