7001
Bl. 7.

HP2 590/50 301 5.3 — 740/28 302 1.85 — 741/10 303 0.66
HP2 590/44 201 4.66 — 740/24 202 1.58 — 741/10 203 0.66
HP2 590/50 101 5.3 — 740/28 102 1.85 — 741/10 103 0.66
740/10 304 0.66 — 740/28 305 1.85 — HP2 590/50 306 5.3
740/10 204 0.66 — 740/24 205 1.58 — HP2 590/44 206 4.66
740/10 104 0.66 — 740/28 105 1.85 — HP2 590/50 106 5.3
HP2 590/50 306 5.3 — 740/28 307 1.85 — 741/10 308 0.66
HP2 590/44 206 4.66 — 740/24 207 1.58 — 741/10 208
HP2 590/50 106 5.3 — 740/28 107 1.85 — 741/10 108
741/10 309 0.66 — 740/24 310 1.58 — HP2 590/50 311 5.3
741/10 209 — 740/24 210 1.58 — HP2 590/44 211 4.66
741/10 109 — 740/28 110 1.85 — HP2 590/50 111 5.3

741/10 225 0.66
741/10 125 0.66
741/10 312 0.66
741/10 212
741/10 112

PENSLUKER
HITAK. 6m²
KETILL 12m²

HP2 740/30 324 1.98 — HP2 740/26 323 3.43
740/26 224 1.71 — HP2 740/24 223 3.17
HP2 740/30 124 1.98 — HP2 740/26 123 3.43
HP2 590/18 322 1.91 — HP2 590/18 326 1.91
HP2 590/18 222 1.91 — HP2 590/18 226 1.91
HP2 590/18 122 1.91 — HP2 590/18 126 1.91
HP2 590/18 321 1.91 — HP2 740/16 311
590/18 221 1.91 — 740/14 221
590/18 121 1.91 — 740/16 211
740/30 319 1.98 — 740/30 318 1.98
740/26 219 1.71 — 740/26 218 1.71
740/30 119 1.98 — 740/30 118 1.98
HP2 590/18 316 1.91 — HP2 740/16 317 3.11
HP2 590/18 216 1.91 — HP2 740/14 217 1.85
HP2 590/18 116 1.91 — HP2 740/16 117 2.11
HP2 740/30 2 3.96 — HP2 740/30 3 1.98
HP2 740/30 4 3.96
HP2 590/18 327 1.91 — HP2 590/18 317 1.91
590/18 227 1.91 — 590/18 217 1.91
590/18 127 1.91 — 590/18 117 1.91
HP2 740/26 314 3.43 — 741/30 313 1.98
HP2 740/24 214 3.17 — 740/26 213 1.71
HP2 740/26 114 3.43 — 740/30 113 1.98

Dekkvit 6.4.71

88 stk. OFNAR PANELOFNAR
1 ϕ DELA Hámm 3500 €/kW U/1.8m V/S
2 ϕ DELA 25m. 3000 €/— 0.8m V/S.
BLÖNDUNAR loki 40mm
20mm. Öryggis loki 1.5 kg/cm²

| | | | |
|---|---|---|---|
| LAUFVANGUR 14 HÍTAKERFI | H: 1:... | DAGS. | 12/11 |
| | | TEIKN | KÁ |
| | | | |
| = VERKTEIKNI = | | | |
| Kristinn Kjartansson, tæknifr. HTFÍ | TEIKN NR 7001 Bl. 7 af 8 | | |