



Innvið samþykkt 21.5. 1985
f.h. RAÞVEITU HAFNARÞIARDAR
Pállent Arnsteinsson

Húsnúmer nr. 3114 Teikning nr. 2374
Samþykkt þ. 21.5. 1985
f.h. RAÞVEITU HAFNARÞIARDAR
Pállent Arnsteinsson
Eftirlitsmaður rafhlagna

Skýringar:
Málstraumur rofa og tengla sé 10A
Pípur séu 16mm. vir 1.5²
Hæð rofa sé 105cm
Hæð tengla í eldhúsi þvottahúsi og
bílgeymslu sé 105cm
Hæð tengla sé 20cm. } nema annars sé getið.
*ÖLL hæðarmál eru miðud við fullfrágengin gólf
Taka skal mál veggja s.k.v. smíðateikningu.
Binda skal saman vatnsinntök og
jarðbinda báðkar og sturtubotn.
Tafla sé J.B.P. 114 eða samsvarandi.

LJÓSABERG 2 HAFNARF.			
DAGS.	NAFN	RAFLÖGN JARÐHÆÐ	KVARÐI 1:50
FRDR mai 80	Þóir G.		
TEIKN -11-	Þóir G.	Nr. 104 Þóir G. Þormannsson 3.54/60	MÁL.
SAM			