



**SKYRINGAR :**

Vatnslagnir. Pípur skulu einangraðar með 20 mm glerullarhólkum og vaðar með plastdök. Allt efni, pípur og fittings skal vera galvaníserað. Kerfi skal prófa með köldu vatni og 6 kg/cm<sup>2</sup> þrýstingi. Ballofix rennilokar skulu vera við hvert teki. Frágangur inntake skal vera samkvæmt forskrift Vatnsveitu Reykjavíkur.

Lagnir skulu vera í vegginaugrun og léttum innveggjum nema annars sé getið á teikningu.

VS = vatnsgalerni	— = Kalt vatn
HL = handlaug	— = heitt vatn
SB = stöppibað	— = kaldavatnskrani
EK = baðker	— = heitavatnskrani
SV = skolvaskur	— = renniloki
PV = þvottavél	— = renniloki með spindli upp
EV = eighisvaskur	— = úr jörð
UP = uppþvottavél	— = einstreimislaki
GS = gardalanga	— = vatnemalir

**SHS** Verkefni. LJÓSABERG 8, HAFNARFJÓRÐ.  
 VATNSLAGNIR, KERFI.

Verkefni 8451	Mælikv. ~1:50
Daga. JÚNÍ 1984.	Teikn. 6
Teikn. B.S. Reikn. G.S.	Breytt.

TÆKNIPJÓNUSTA, Breiðvang 56, 220 Hafnarfjórði.  
 Einar Þorsteinsson, Svandagur Sveinsson, byggingatæknifræðingur.  
 Sími 91-54032