



Allar málsetningar eru gefnar upp í mm.  
 Timbur í sperrur skal uppfylla flokkunarkröfum K18 samkvæmt DS413.  
 Allt timbur sem leggst að eða í steinsteypu skal fúaverja með viðurkendu fúavarnarefni, tvær umferðir. Sperruenda skal fúaverja minnst 200 mm innfyri innri brún útveggar. Þak er heilklaust með 25x150 mm borðum. Negling skal vera 3 stk. 40/75 saum í hvert borð pr. sperru þar sem naglaraðir þakjamsneglingar kemur, annars skal negla með 2 stk. 40/75 nöglum í hvert borð pr. sperru. Þak skal einngra með 200 mm steinull.  
 Rakavarnarlag skal vera þolplast eða sterkur álpappír með rakamótstöðu yfir 500 PAM. Ofan á einangrun skal setja vindþéttilag.  
 Rakavarnar og vindþéttilag skal vera heilt og órofið. Rakavarnarlag skal þétta við útveggi og á samskeytum með kitti (ekki skal nota limband). Samskeyti rakavarnarlags skal skara um 200 mm, lagt í kitti og á legtum. Raflagnir og aðrar lagnir skal staðsetja fyrir neðan (innan) rakavarnarlags. Gengið skal frá loftunargötum inn í þakrymi þannig að snjófjúk komist ekki þar um. Loftunarrör skulu vera með ásoðnu finríðnu neti og í hvert sperrubíl skal setja tvö 40 mm rör. Halli á rötum skal vera sá sami og á þaki.  
 Steinsteypa í útveggi skal vera S-250.  
 Steypuhúla á járn skal vera 30 mm frá útbrún útvegga að utan en 10 mm frá innri brún vegga að innan.  
 K10 og K12 merkir kambstál Ks40 og skal skeytilengd vera 500 mm.  
 Jámagrind í steypa veggi skal vera K10 cc 250 lóðrétt og lárétt, 30 mm frá útbrún útvegga að utanverðu, nema annað sé tekið fram á teikningum. Jámagrind í milliveggi skal vera K10 cc 250 lóðrétt og lárétt og í miðju veggja, nema annað sé tekið fram á teikningum. Í steypuskil skal setja tengijárn K10 cc 250 mm, lengd 500+500=1000 mm. Kringum alla glugga, hurðir og önnur múrop skal setja 2 K12 undir, uppneð og yfir op nema annað sé tekið fram á sniðmyndum eða texta.  
 Járn skulu ná 500 mm útfyrir op, nema annað sé tekið fram.  
 Sjá einnig grunnmynd sperra og sniðmyndir.

TEIKNISTOFA  
 LÓUÁS 6. HAFNARFIRÐI  
 SPERRUR  
 GRUNNMYND, SNIÐ, SKÝRINGAR.  
 B-2.  
 DAGS : 16.06.2008  
 MÍN : 150 120  
 VERN : X  
 STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR  
 S.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINN@TEIKNISTOFA.IS KT.151217-2069