

útlit austur

útlit vestur

útlit norður

útlit suður

Brunavarnir:

Brunasamstæður
Húsið er allt ein brunasamstæða, alls u.p.b. 947 m².

Brunahófun
Hver geymslueining er sér brunahólf, u.p.b. 25 m² með a.m.k. REI30 eingum á milli brunahófna og EI60 þaki.

Burðarvirkir
Brunamotslaða aðalburðarvirkja sem eru veggeiningar hússins er a.m.k. R30


Klæðningar
Allar klæðningar (utan- og innanhúss) eru í flokki 1.

Flóttaleiðir
Frá hverri geymslueiningu er ein flóttaleið.

Reyklosun
Reyklosun er um vörurhörlir í hverju geymslubili

Slöngukefli, slökkvitæki og viðvörur
Koma skal fyrir slökkvitæki og reykskynjara í hverju geymslubili.

Sjá nánar um brunavamir í skýrslu VSI, verk nr. 02-104



TAKN

GN	= Niðurfall
LR	= Lofræsting
PK	= Póstkassar
NL	= Neyðarjós
VLR	= Vélknún loftresting
R	= Reykskynjari
ÚT	= Merktur útgangur
	= Blasastaði fyrir fatlaðra
BO	= Björgunarop
	= Fellið við björgunarop
	= Brunnslanga
20 m.	
ELDVARNAMERKINGER	
REI 60	= Berandi A60 eða B60 veggur
EI 60	= A60 eða B60 veggur
R60	= Búfur 60 minutar, t.d. súta eða bitti
EI30	= B30 húr eða veggur
EI30 CS	= B30 S (reykþétt og sjállokandi)
EI60 CS	= A60 eða B60 húr
E 30	= F30 gler
ECS 30	
A	= er óbrennanlegt efni
B	= er brennanlegt efni (t.d. timbur)

BREYTING

A:

VERKLÝSING FYRIR MÓHELLU 4

BYGGINGARLÝSING

Á lóðinni Möhella 4 er fyrirhugað að reisa geymsluhúsnæði með minni háttar geymsluplássum. Húsin eru byggð úr steinnullareiningum frá Panelciningum ehf sem reist eru á steinsteypta sökkla. Allar einingar eru vottaðar. Á lóð er gert ráð fyrir gerði fyrir sorplát. Lóðin er afgirt með 180 sm hári gíröng á lóðarmörkum. Gert er ráð fyrir rafknúnu innkeyrsluhliði. Sameiginlegri snýrtiadstöðu er komið fyrir í einum eignarluta í matshluta 03 húsi C. Stofsett verður lóðarfelag fyrir eigendur húseigna sem ábyrgjast alla lóðina. Eigendur sérhverra einarhluta eru ábyrgir fyrir sínum hlutum. Lóðin verður öll malbikuð að undanskildu 2,5m gróðurbelti við aðkomuveg, eins og skipulagsskilmálar segja til um.

Sökklar (200mm.), og botnplata (120mm.) eru satðsteypit með járbentri steinsteypu. Allar veggia samstæður eru gerðar úr forgerðum steinullareiningum (harðpressuð steinull sem klædd er með 0,6mm. þykklu aluzinkí). Einingarnar eru 100mm á þykt. (sjá RB vottun, rannsókn nr. H04/569) Þakeiningar eru gerðar úr 150mm þykku steinullareiningum, sem eru jafframt klæddar að ofan með viðurkenndum þakpappa með T-vorm. Kólnuárlörlur skulu standast ákvæði byggingarreglugerðar gr. 180.3 um hús sem hiti getur farið niður fyrir 18°C. (18°C > Ti >= 10°C). Við enda hverrar hússamstæðu er komið fyrir oliuskiljum sakv. Heilbrigðisreglugerðreglugerð.

TEIKNAÐ

MKV.

1:500 / 1:300

DAGSETNING

21.12.2004

BLAÐ

1 AF 4

MÓHELLA 4
HAFNARFJÖRDUR

AFSTÖÐUMYND/ÚTLIT - HÚS B, MATSHL 02

KRISTINN RAGNARSSON arkitekt EHF.

KRISTINN RAGNARSSON - Kl. 120944.2669 - t11kragnarsson@simnet.is

TEKNISTOFAN SMÍÐJUVÉGI 11 - 200 KÓPAVOGI - ISLAND - S. 564.2255 - FAX 544.4225