Gerð-raðklemmu fyrir
Klemma ..... Klemma .....
Klemma ..... Klemma .....

Gerð-leiðslu fyrir
Klemma ..... Klemma .....
Klemma ..... Klemma .....

Strengjaskýring	-18KL01/3 3x1,5 mm²	-18KL01/4 3x1,5 mm²	-18KL01/5 110-CY 2x0,75 mm²	-18KL01/6 110-CY 2x0,75 mm²	-18KL01/7 110-CY 2x0,75 mm²	Ytri tenging: Verk	Stađur	Tæki	Tengist.	Raðtenginúmer	Blikkbrýr	Vírabrýr	Tilvísun	Almennar skýringar / Innri tenging: Verk	Stađur	Tæki	Tengist.	Strengjaskýring	Tækjaskýring
Tækjaskýring																			
										Listi: -X2									
										Magn: 20									
										1			31.5			-T01			230/24V 50Hz/120VA
										2	N		31.5			-T01			"
										3			31.5			-K11BI1	13		BI1 Á
										4	N		31.5			-K11BI1	A2		"
										5			31.5			-S3	1		KERFI Á
										6	N		31.5			-H01	X2		"
FROSTVORN	1						+STJR2.	-NH3		7	PE		34.1			PE			
"	2						+STJR2.	-NH3	:	8			34.2			3 RA			
"	3						+STJR2.	-NH3	:	9			34.2			-K01H	A1		FROSTVORN
SÍUVORN		1					+STJR2.	-V		10	PE		34.3			PE			
"		2					+STJR2.	-V	:	11			34.3						
"		3					+STJR2.	-V	:	12			34.4			-K02H	A1		SÍUVORN
TAKM.			1				+STJR2.	-NH2TL	8	13			34.5			-XF1	11		
"			2				+STJR2.	-NH2TL	9	14			34.6			-XF1	12		
STÝR.				1			+STJR1.	-NH1SR	8	15			34.6			-XF1	15		
"				2			+STJR1.	-NH1SR	9	16			34.7			-XF1	16		
					1		+LOFTR.R	-LM1	1	17			34.5						
					2		+LOFTR.R	-LM1	2	18			34.6			7 BOTNPL			
					3		+LOFTR.R	-LM1	Y	19			34.6			-XF1	61		
					S		+LOFTR.R	-LM1	PE	20	PE		34.7			PE			

N-listi:
PE-PEN-listi:

VST VERKFRÆÐISTOFA SIGURÐAR THORODDSEN hf.
VERKFRÆÐIRÁÐGJAFAR FRV

HAFNARFJARÐARBÆR
BÆJARVERKFRÆÐINGURINN Í HAFNARFIRÐI

Hannað: DH	Dagsetning: 22.08.1996		DÆLUSTOÐ VIÐ ÓSEYRARBRAUT
Teknað: DH	Hallvarð: -	Sk. A3	LOFTRÆSISTÝRING
Yfirfarið: TP	Tilvísunarð: 94222.pro		RAÐTENGI X1
Samþykkt:	Nr. 94.222 52. 38	Dfg.	Nr.