	Strengjaskýring																		
		-18KL01/3 3x1,5 mm²	-18KL01/4 3x1,5 mm²	-18KL01/5 110-CY 2x0,75 mm²	-18KL01/6 110-CY 2x0,75 mm²	-18KL01/7 110-CY 2x0,75 mm²	Ytri tenging				Raðtengi-númer	Blikkbrýr	Vírabrýr	Tilvísun	Innri tenging				
Tækjaskýring							Verk	Staður	Tæki	Tengist.					Verk	Staður	Tæki	Tengist.	Tækjaskýring
											Listi: -X2								
											Magn: 20								
											1			31.5			-T01		230/24V 50Hz/120VA
											2	N		31.5			-T01		"
											3			31.5			-K11BI1	13	BI1 Á
											4	N		31.5			-K11BI1	A2	"
											5			31.5			-S3	1	KERFI Á
											6	N		31.5			-H01	X2	"
FROSTVORN		1						+STJR2.	-NH3		7	PE		34.1			PE		
"		2						+STJR2.	-NH3		8			34.2			3 RA		
"		3						+STJR2.	-NH3		9			34.2			-K01H	A1	FROSTVORN
SÍUVORN			1					+STJR2.	-V		10	PE		34.3			PE		
"			2					+STJR2.	-V		11			34.3					
"			3					+STJR2.	-V		12			34.4			-K02H	A1	SÍUVORN
TAKM.				1				+STJR2.	-NH2TL	8	13			34.5			-XF1	11	
"				2				+STJR2.	-NH2TL	9	14			34.6			-XF1	12	
STÝR.					1			+STJR1.	-NH1SR	8	15			34.6			-XF1	15	
"					2			+STJR1.	-NH1SR	9	16			34.7			-XF1	16	
						1		+LOFTR.R	-LM1	1	17			34.5					
						2		+LOFTR.R	-LM1	2	18			34.6			7 BOTNPL		
						3		+LOFTR.R	-LM1	Y	19			34.6			-XF1	61	
						S		+LOFTR.R	-LM1	PE	20	PE		34.7			PE		

Gerð-raðklemmu fyrir
Klemma .... Klemma ....
Klemma .... Klemma ....
Gerð-leiðslu fyrir
Klemma .... Klemma ....
Klemma .... Klemma ....

RAÐTENGILISTI

Almennar skýringar

N-listi:
PE-PEN-listi:

VST VERKFRÆÐISTOFA SIGURÐAR THORODDSEN hf. VERKFRÆÐIRÁÐGJAFAR FRV

HAFNARFJARÐARBÆR
BÆJARVERKFRÆÐINGURINN Í HAFNARFIRÐI

Hannað	DH	Dagsetning	22.08.1996	
Teiknað	DH	Mælikvarði	-	A3
Yfirfarið		Tilvísun	94222.pro	
Samþykkt		Nr.	94.222 52. 38	

DÆLUSTOÐ VIÐ ÓSEYRARBRAUT
LOFTRÆSISTÝRING
RAÐTENGI X1

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Gert	Samþykkt