

GRUNNMYND



SNIÐ

Skýringar:
Málstraumur rofa og tengla sé 10A
Pípur séu ø16, vír 1,5²
Hæð rofa, tengla í eldhúsi og baði sé 105 cm } nema annars-
Hæð tengla sé 20 cm } sé getið
Binda skal saman vatnsrnæðk og jarðbinda baðkar.



Ljós og tenglar eldhús og forst
—11— geymsla, bað og herb.
—11— stofa
Tengill eldavél
—11— þvottavél



afstaða 1:500

Samþykkt 10. 8. 1988
VEGNA FULLNAÐARFRÁGANGS

Úr Gildi

TEIKNING NR. 2592

	DAGS.	NAFN
FRÓR	okt 83	R.G.H
TEIKN	-11-	R.G.H
SAM		

AUSTURGATA 22 HAFN.
RAFLÖGN

KVARÐI 1:50

Nr. 063

MÁL.

Hfn og Þors. s. 52829-5460

BREYTING	DAGS.	TEIKN.	SAMÞ.