GRUNNMYND JARÐHÆÐAR 1:50

ENDASTOPP-ROFI.

NYM 3x1,5

JARÐSTRENGUR 4x1,5²

TENGIST INN Í KJALLARA

Í GÓLFI 3xØ32+4xØ25+6xØ16+1xØ40

AÐ VATNSINNTAKI KJALLARA OG SÓKKULSKÁUTI

Í GÓLFI 2xØ25+4xØ16

GÓLFDÚS

AÐ T.I.3

1xØ32+2xØ25+5xØ16

ÞURKH.

STURTUR

RÆSTING

BÚNINGSH.

GEGNUMDRÁTTAR-KASSI

ÁHALDA- OG STÓLAGEYMSLA

KENNARI

LYFTA

GEGNUMDRÁTTAR-KASSI K2

5xØ32+4xØ25+10xØ16

1xØ32+2xØ16

4xØ32+4xØ25+8xØ16

AÐ TÖFLU

6xØ32+7xØ25+19xØ16

1xØ32+1xØ25+3xØ16

1xØ32+1xØ25+4xØ16

TAFLA TJ.3

4xØ20

TAFLA TJ.4

TAFLA F SVIÐSLÝSINGU

Í GÓLFI Ø25 2xØ16

2xØ20

STÓLPI

Í GÓLFI

TENGIDÓSIR FYRIR KASTARABRAUTIR

A-J: SJÁ BL. NR.5

Skýringar:

(1) Renna lóðrétt 7 x 13 cm. Miðað er við tehalít BR 70130 hvíta eða samb. Í rennu skal setja tengil, bjöllu, loftnet og kallkerfi.

Sjá stærðir á töfluskápum í verklýsingu

| | | |