


SKÝRINGAR

- ⊗ lj Tengill í 7 cm (mið dós) fjarlægð frá lofti. Fyrir ljós.
- ⊗ lj Fast ljós við loft. Veggdós í 4 cm (mið dós) fjarlægð frá lofti.



- 1) Dós í 7 cm frá lofti.
- 2) Rafstíki skrufaður á loft.
- 3) Loftljós-skrufað á loft.
- Lok skal skrufað á dós.
- Kapall skal tekinn gegnum lok með snúrunippli.

⊗ Rörslaginn í gólf. Milli holplatna.

Heimtaug RH: 4x16mm²: Rör 50 mm
 Útílýsing í garði (ónotuð rör) Rör 2 x 32 mm
 Heimtaug P&S: Rör 50 mm
 Heimtaug loftnetskerfis RH: Rör 32 mm

Rör náí að lóðarmörkum

BREYTING A des '88	BREYTING B	BREYTING C	BREYTING D	VERKHEITI SUÐURHVAMMUR 13 HAFNARFIRÐI	<p>RAFTÆKNISTOFAN SUÐURLANDSBRÁUT 4 - Sími 91-60060</p>	DAGS NÓV 88
MKV. 1:50	TEIKNAD BrB/SIG	YFIRF. Sig	SAMP.	VERKHLUTI RAFLAGNIR JARÐHÆÐ		HANNAÐ SIG/BrB