


HEILBRIGÐISEFTIRLIT
 HAFNARFJARÐAR-
 OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
 Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ
 5. apríl 2000
Guðmúnd H. Ólafsson

- Bygginga- og brunavarnarlýsing:**
- 1.- Sjálfvirk brunaviðvarnarkerfi í verslun skv. ÍST EN 54.
 - 2.- Neyðarlýsing í verslun og flóttaleiðum.
 - 3.- Handslökkvitæki sett upp í samræði við eldvamareftirlitið.
 - 4.- Loft- og veggflétir í flokki 1.
 - 5.- Rafdrifnar rennihurðir í flóttaleið opnast við boð frá reykskynjara og við straumrof.
 - 6.- Steypt plata er yfir versluninni, félagsmiðstöðinni, ganginum og lagernum, einangruð að neðan með steinull, þar fyrir neðan er kerfisloft úr A-efnum. Anddyri verslunarinnar og vestur hluti nýbyggingarinnar eru með léttyggðu þaki, byggðu úr sömu PVC próffilunum og gluggarnir, en í stað glens eru einangraðar plötur úr eldtregu PVC. Þar sem fjarlægð í næsta glugga er minni en 6,0 m verður klætt með gíspötum undir PVC plötum. Suðurhluti nýbyggingarinnar er undir steypu plötunni. Sjá sneiðingu A1.
 - 7.- Flóttaleið Nr. 2 úr versluninni er við kjötafgreiðslu á austur hlið. Hún er einnig merkt með ÚT-ljósi.
 - 8.- Neyðarútgangur úr gangi (sameign sumra vestanmegin) opnast við boð frá reykskynjara og við straumrof í félagsmiðstöð.



VINNUSTOFA
KÓPAVOGI
VÍFILL MAGNÚSSON ARK. 171238-4639

VESTURVÖR 9
SÍMI (354) 554 0115
FAX (354) 564 1151
HALLA HANNESDÓTTIR TT. 220851-7889

HEITI Reykjavíkurvegur 50, Hafnarfirði
EIGN Fjarðartorg e.h.f.
TEIKN. Grunnmynd 1. hæðar
Mkv. 1 : 100

DAGS. 15.03.'00
 TEIKN. HH
 SAMP.
 BREYTT

2
Vífill