

Grunnmynd kjallara.

Byggingarfulltrúi
samþykktir erindið.
25 OKT. 2001
Þent skal á að samþykkt þessi verður ekki
virk, fyrr en eftir skráningu eignaskipta-
yfirlýsingarinnar hjá Fasteignamat-
ríkisins og þinglýsingu hennar.

Samþykkt þann
25 OKT. 2001
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson
KJP

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting.
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

BRUNAVARNIR:
Rými 0001: Viðurkennt Brunaviðvörðunarkerfi tengt vaktstöð.
Björgunarop á milli 0001 og 0002, sjá teikn.
Veggir og hurðir sprautklefa endurbætir. Sjá teikn.
Rými 0002: Viðurkennt brunaviðvörðunarkerfi tengt vaktstöð.
Útgöngu og neyðarlýsing komi á allar rýmingarleiðir.

Steinsteypt opin sorpgæymsla með steyptri þekju.
Tilh. eftirtöldum eignarhaldsrýmum: nr. 0001,
0002, 0102, 0201 og 0202, (versl. og Þjónusta).


Rotþró fyrir Kjallara, stærð 1500L.
Brunnlok ø600mm

Eignarhaldsrými Y1. Inntak hitaveitu og
vatnsveitu.
Tilh. eftirtöldum eignarhaldsrýmum:
0001, 0002, 0003, 0102, 0201 og
0202.

Gæymsla
Tilh. séreignarhl.
nr. 0001

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ

24. 10. 2001
Guðmundur Þórarinnsson
Stökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.
S/10.01.HG



DALSHRAUN 13, 220 HAFNARFJ. S-555-2235 FAX-555-2235. BOX 275.
HELGI K. PÁLSSON HÚSG. OG INNHÖSSARKITEKT F.HI. hpalsson@centrum.is
VERK: Reykjavíkurvegur 68 220 Hafnarfjörður
Aðaluppráttur. Matshluti 02.
EFNI: GRUNNMYND kjallara. Br. fyrirkomulag innréttinga.

BREYTING NR.
MÆLIKV: 1:100
HANNAD: Tæknipjónustan s.f.
TEIKNAD: Helgi
YFIRF.:
SAMÞ.:
SKRÁ NR. 911reyk1utl.dwg
VERKNR.: 9912
DAGS.: 04.10.2001
TEIKNR.: 01

SAMÞ.:
þorgrímur Eiríksson verkfr.
kt. 1110.38-3259.

5. 10. 01
Þorgrímur Eiríksson