ÚTBLÁSTUR

LOFTINNTAK

FAREX 1261

GOLD 5

GODA 120

Rist: E20-400x100
250 m3/t

(Ath hljóðdeyfing - milli rýmia ?)

Ath 2 stk 45 gr. beygjur, sjá snið

KSO 125
50 m³/h

PÍPULAGNIR

Ath ventlar með brøðivari

TÖLVULAGNASTOKKUR

KSO-P125
100 m³/h

KSO-P125
75 m³/h

KSO-P125
50 m³/h

RAFLAGNASTIGI

Rými fyrir hugsanl. eftirhita- og/eða kaffiteti síðar

Innblástur

stokkur beygir niður

Stokkar að kerfi
KSO 160+MBF-1
100 m³/h

Stillispjald

Raflagnir

Lindab SLU 160-600

ø125 Stillispjald ventill með brøðivari (2x 450x600)

Stokk lyft

Stokk lyft að lofti

Stillisj.

Innblásturstútar af eldri stokk notaðir áfram

Núverandi rist yfir hurð notuð áfram (loftmillifarsla)

RGS-425x75

RGS-325x75

ø160 mm Galvað rör (Útfærsla ákveðinn síðar)

Tengt við núverandi ø200 rör

50 mm þykk hitaeinangrun kemur utan á inntaksstokk

Nr.	Lýsing á breytingu	Dags.

REYKJAVÍKURVEGUR 76, HAFNARFIRÐI

LOFTRÆSTIKERFI:
KJALLARI – NORÐURHLUTI
GRUNNMYND

Afgreint 27 JÚL 1999
Sigurbjartur Hálfdánarsson

Kvarði: 1:50		Teikning nr.	1L.28
Hannað: SÞ	Dags.: Sept. 1999		
Teiknað: SÞ	Yfirfarið:		
Verk nr.: 211	Skjal nr.: Loft-hæð.dwg		

LAGNATÆKNI
HÖNNUNAR- OG RÁÐGJAFARSTOFA
HAMRABORG 12, 200 KÓPAVOGUR
Sími: 564 5252 Fax: 564 5251
Netfang: lt@lagnatak.is

Samþ.:

Kennitala: 190147-2749

0 1 2 3 Mkv. 1:50