

| REYKJAVÍKURVEGUR 76 HAFNARFIRÐI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------|--------|--------|----------|----------|-------------|----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| Ofnastærðir mældast við $\Delta T_m = 40$ °C Allir ofnstútar eru 10 mm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ofn nr. | Heiti rýmis | Varmab. Wött | Ofnival | Tegund | Hæð mm | Lengd mm | Þykkt mm | Afköst Wött | Rennsil /klst. | A B C D | Stýring ofnloka | Ofnafestingar | | | Athugasemdir |
| | | | | | | | | | | | | á vegg steypu | á vegg létlan | á gólf | |
| 001 | Stigahús | | TOPP-OFN | C | 600 | 1620 | 100 | 1833 | 35 | A-D | FJVR 10 | x | | | |
| 002 | Tengingangur | | TOPP-OFN | DK | 500 | 1290 | 100 | 1360 | 29 | A-D | TA-RVT | | x | | |
| 003 | Matsalur | | TOPP-OFN | DK | 500 | 2910 | 100 | 3059 | 66 | A-D | TA-RVT | | | x | |
| 004 | Matsalur | | TOPP-OFN | DK | 500 | 1620 | 100 | 1701 | 37 | A-D | TA-RVT | | | x | |
| 005 | Gagnageymsla | | TOPP-OFN | 2 | 600 | 1620 | 100 | 1295 | 28 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 006 | Gagnageymsla | | TOPP-OFN | 2 | 600 | 1620 | 100 | 1295 | 28 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 007 | Gagnageymsla | | TOPP-OFN | DK | 500 | 1620 | 100 | 1701 | 37 | A-D | TA-RVT | x | | | |
| 008 | Ræsting | | TOPP-OFN | EK | 500 | 810 | 55 | 458 | 10 | C-D | FJVR 10 | | x | | |
| 009 | Búningherbergi | | TOPP-OFN | EK | 500 | 810 | 55 | 458 | 10 | C-D | TA-RVT | | | x | |
| Samtals kjallari | | | | | | | | 12.960 | | | | 1 | 5 | | |

| Ofnaskrá fyrir 2. Hæð | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|----------|--------|--------|----------|----------|-------------|----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| Ofn nr. | Heiti rýmis | Varmab. Wött | Ofnival | Tegund | Hæð mm | Lengd mm | Þykkt mm | Afköst Wött | Rennsil /klst. | A B C D | Stýring ofnloka | Ofnafestingar | | | Athugasemdir |
| | | | | | | | | | | | | á vegg steypu | á vegg létlan | á gólf | |
| 2.01 | Ræsting | 26.000 | TOPP-OFN | EK | 500 | 810 | 55 | 458 | 10 | A-B | FJVR 10 | | | x | |
| 2.02 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | D | 400 | 1450 | 100 | 836 | 18 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.03 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | D | 400 | 1450 | 100 | 836 | 18 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.04 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | D | 400 | 1450 | 100 | 836 | 18 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.05 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | D | 400 | 1450 | 100 | 836 | 18 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.06 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | D | 400 | 1450 | 100 | 836 | 18 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.07 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.08 | Gangur-suðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | A-B | FJVR 10 | | | | x |
| 2.09 | Gangur-suðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | C-D | FJVR 10 | | | | x |
| 2.10 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.11 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.12 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.13 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.14 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.15 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.16 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.17 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.18 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.19 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.20 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.21 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.22 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.23 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.24 | Gangur-norðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | A-B | FJVR 10 | | | | x |
| 2.25 | Gangur-norðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | C-D | FJVR 10 | | | | x |
| 2.26 | Skrifstofur-norðurendi | | TOPP-OFN | DK | 400 | 2430 | 55 | 2127 | 46 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.27 | Skrifstofur-norð-austurhluti | | TOPP-OFN | EK | 400 | 1450 | 55 | 689 | 15 | | | | x | | |
| 2.28 | Skrifstofur-norð-austurhluti | | TOPP-OFN | EK | 400 | 1450 | 55 | 689 | 15 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.29 | Skrifstofur-norð-austurhluti | | TOPP-OFN | EK | 400 | 1450 | 55 | 689 | 15 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 2.31 | Snyrting | | TOPP-OFN | EK | 500 | 810 | 55 | 458 | 10 | C-D | TA-RVT | | | x | |
| Samtals 2. hæð | | | | | | | | 27.472 | | | | 2 | 16 | | |

| Ofnaskrá fyrir 1. Hæð | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------|--------|----------|----------|-------------|----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| Ofn nr. | Heiti rýmis | Varmab. Wött | Ofnival | Tegund | Hæð mm | Lengd mm | Þykkt mm | Afköst Wött | Rennsil /klst. | A B C D | Stýring ofnloka | Ofnafestingar | | | Athugasemdir |
| | | | | | | | | | | | | á vegg steypu | á vegg létlan | á gólf | |
| 1.01 | Inngangur-norðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | A-B | FJVR 10 | | | x | |
| 1.02 | Inngangur-norðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | C-D | FJVR 10 | | | x | |
| 1.03 | Verslun-norðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1940 | 100 | 1375 | 30 | B-C | TA-RVT | | | x | |
| 1.04 | Verslun-norðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1940 | 100 | 1375 | 30 | B-C | TA-RVT | | | x | |
| 1.05 | Verslun-norðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1940 | 100 | 1375 | 30 | B-C | TA-RVT | | | x | |
| 1.06 | Verslun-norðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1940 | 100 | 1375 | 30 | B-C | TA-RVT | | | x | |
| 1.07 | Aðalinnangangur-vestanverðu | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1620 | 100 | 1146 | 25 | C-D | TA-RVT | | | x | |
| 1.08 | Aðalinnangangur-vestanverðu | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1620 | 100 | 1146 | 25 | A-B | TA-RVT | | | x | |
| 1.09 | Verslun-suðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1940 | 100 | 1375 | 30 | A-D | TA-RVT | | | x | |
| 1.10 | Verslun-suðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1940 | 100 | 1375 | 30 | A-D | TA-RVT | | | x | |
| 1.11 | Verslun-suðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1940 | 100 | 1375 | 30 | C-D | TA-RVT | | | x | |
| 1.12 | Inngangur-suðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 1290 | 100 | 1031 | 22 | A-B | FJVR 10 | | | x | |
| 1.13 | Verslun-suðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 600 | 1450 | 100 | 1820 | 39 | C-D | TA-RVT | | | x | |
| 1.14 | Verslun-suðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 600 | 1450 | 100 | 1820 | 39 | C-D | TA-RVT | | | x | |
| 1.15 | Verslun-suðurhluti | | TOPP-OFN | DK | 600 | 1450 | 100 | 1820 | 39 | C-D | TA-RVT | | | x | |
| 1.16 | Móttaka KPMG | | TOPP-OFN | EK | 500 | 970 | 55 | 549 | 12 | A-B | TA-RVT | | | x | |
| 1.19 | Stigahús 1. Hæð | | RUNTAL-OFN | H2 (V2) | 1800 | 700 | 100 | 1454 | 31 | E-F | FJVR 10 | | | x | |
| 2.19 | Stigahús 2. Hæð | | RUNTAL-OFN | H2 (V2) | 1800 | 700 | 100 | 1454 | 31 | E-F | FJVR 10 | | | x | |
| 1. Hæð og stigahús | | | | | | | | 22.781 | | | | 2 | 16 | | |

| Ofnaskrá fyrir 3. Hæð | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|----------|--------|--------|----------|----------|-------------|----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| Ofn nr. | Heiti rýmis | Varmab. Wött | Ofnival | Tegund | Hæð mm | Lengd mm | Þykkt mm | Afköst Wött | Rennsil /klst. | A B C D | Stýring ofnloka | Ofnafestingar | | | Athugasemdir |
| | | | | | | | | | | | | á vegg steypu | á vegg létlan | á gólf | |
| 3.01 | Ræsting | 32.000 | TOPP-OFN | EK | 500 | 810 | 55 | 458 | 10 | A-B | FJVR 10 | | | x | |
| 3.02 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.03 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.04 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.05 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.06 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.07 | Skrifstofur-suð-austurhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.08 | Gangur-suðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | A-B | FJVR 10 | | | | x |
| 3.09 | Gangur-suðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | B-C | FJVR 10 | | | | x |
| 3.10 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.11 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.12 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.13 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.14 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.15 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.16 | Skrifstofur-suð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.17 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.18 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.19 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.20 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.21 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.22 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.23 | Skrifstofur-norð-vesturhluti | | TOPP-OFN | DK | 400 | 1450 | 100 | 1276 | 27 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.24 | Gangur-norðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | A-B | FJVR 10 | | | | x |
| 3.25 | Gangur-norðurendi | | TOPP-OFN | DK | 280 | 840 | 100 | 458 | 10 | A-B | FJVR 10 | | | | x |
| 3.26 | Skrifstofur-norðurendi | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.27 | Skrifstofur-norð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.28 | Skrifstofur-norð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.29 | Skrifstofur-norð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.30 | Skrifstofur-norð-austurhluti | | TOPP-OFN | C | 400 | 1450 | 100 | 1090 | 23 | B-C | TA-RVT | x | | | |
| 3.31 | Snyrting | | TOPP-OFN | D | 500 | 810 | 100 | 553 | 12 | C-D | TA-RVT | | | x | |
| Samtals 3. hæð | | | | | | | | 32.883 | | | | 22 | 1 | 4 | |

A Viðbót afnir í kjallara 28.01.00
Nr. Lýsing á breytingu Dags

REYKJAVÍKURVEGUR 76 HAFNARFIRÐI
PÍPULAGNIR: OFNASKRÁ
Kjörb. 1999
Mánuk. SD Dags: 15.01.1999
Töknab. SD Töknab.
Vsk. nr.: 211 Skjal nr.: lagning-afnaskrá.dwg
1P. 40A