

Delta

DELTA HF - LYFJAVERKSMIDJA

OFNASKRÁ, VERKSMIDJUHÚS (HÚS 2 OG 3)

| OFN NR. | HÆÐ mm | LENGD mm | GERÐ (Sjá skýringar) | GJÓF *1) Kcal/t | TENG | LOKI | STILLING |
|---------|--------|----------|----------------------|-----------------|---------------|---------|----------|
| 101A | 600 | 2100 | Helluofn - 2x82mm | 3490 | C-D | FJVR 10 | |
| 102A | 600 | 2100 | Helluofn - 2x82mm | 3490 | C-D | FJVR 10 | |
| 103A | 900 | 600 | Helluofn - 2x82mm | 1530 | A-D | FJVR 10 | |
| 104A | 600 | 1250 | Helluofn - 1x82mm | 1260 | A-B | FJVR 10 | |
| 105A | 600 | 1200 | Panel - C 600 | 1185 | A-B | FJVR 10 | |
| 106A | 600 | 1250 | Helluofn - 1x82mm | 1260 | A-B | FJVR 10 | |
| 107A | 900 | 600 | Helluofn - 2x82mm | 1530 | A-D | FJVR 10 | |
| 108A | 600 | 1250 | Helluofn - 1x82mm | 1260 | A-B | FJVR 10 | |
| 109A | 500 | 750 | Panel - ER 500 | 257 | A-B | FJVR 10 | |
| 110A | 500 | 750 | Panel - ER 500 | 257 | C-D | FJVR 10 | |
| 111A | 500 | 750 | Panel - ER 500 | 257 | A-B | FJVR 10 | |
| 112A | 500 | 750 | Panel - ER 500 | 257 | C-D | FJVR 10 | |
| 113A | 600 | 1800 | Panel - C 600 | 1777 | C-D | FJVR 10 | |
| 114A | 600 | 2100 | Helluofn - 2x82mm | 3490 | A-D | FJVR 10 | |
| 115A | 600 | 2700 | Panel - ER 600 | 1166 | B-C | FJVR 10 | |
| 116A | 600 | 2700 | Panel - ER 600 | 1166 | B-C | FJVR 10 | |
| 117A | 600 | 2700 | Panel - ER 600 | 1166 | B-C | FJVR 10 | |
| 118A | 600 | 2700 | Panel - ER 600 | 1166 | B-C | FJVR 10 | |
| 119A | 600 | 2100 | Helluofn - 1x82mm | 2056 | A-D | FJVR 10 | |
| 120A | 600 | 2100 | Helluofn - 1x82mm | 2056 | A-D | FJVR 10 | |
| 121A | 600 | 2000 | Panel - C 600 | 1975 | B-C | FJVR 10 | |
| | | | | 32051 | KCAL/T | | |

OFNASKRÁ, LAGER OG SKRIFSTOFA (HÚS 4)

| OFN NR. | HÆÐ MM | LENGD MM | GERÐ (Sjá skýringar) | GJÓF Kcal/t | TENG | LOKI | STILLING |
|---------|--------|----------|----------------------|--------------|---------------|---------|----------|
| 101B | 600 | 1200 | Panel - DK 600 | 1388 | C-D | RA 2000 | 3.5 |
| 102B | 600 | 2000 | Panel - DK 600 | 2314 | C-D | FJVR 10 | |
| 201B | 600 | 2600 | Panel - DK 600 | 3008 | A-D | RA 2000 | 6.5 |
| 202B | 600 | 600 | Panel - ER 600 | 259 | C-D | FJVR 10 | |
| 203B | 600 | 600 | Panel - ER 600 | 259 | A-B | FJVR 10 | |
| 204B | 600 | 1000 | Panel - DK 600 | 1157 | C-D | RA 2000 | 3 |
| 205B | 600 | 1200 | Panel - DK 600 | 1388 | C-D | RA 2000 | 3.5 |
| 206B | 600 | 1200 | Panel - DK 600 | 1388 | C-D | RA 2000 | 3.5 |
| 207B | 600 | 1000 | Panel - DK 600 | 1157 | C-D | RA 2000 | 3 |
| 208B | 600 | 1000 | Panel - DK 600 | 1157 | C-D | RA 2000 | 3 |
| 209B | 600 | 1400 | Panel - DK 600 | 1620 | C-D | RA 2000 | 4 |
| 210B | 600 | 1000 | Panel - DK 600 | 1157 | C-D | RA 2000 | 3 |
| 211B | 600 | 1400 | Panel - DK 600 | 1620 | C-D | RA 2000 | 4 |
| 212B | 600 | 2200 | Panel - DK 600 | 2545 | C-D | RA 2000 | 5 |
| 213B | 600 | 1000 | Panel - DK 600 | 1157 | C-D | RA 2000 | 3 |
| 214B | 600 | 1000 | Panel - DK 600 | 1157 | C-D | RA 2000 | 3 |
| | | | | 22731 | KCAL/T | | |

DELTA- ELDRA HÚS (HÚS 1)

Vatnsrennslí ofns miðast við: $\Delta T_v = 40 \text{ }^\circ\text{C}$ Ofnastærðir miðast við: $\Delta T_M = 40 \text{ }^\circ\text{C}$

| Ofnaskrá | Ofn nr. | Heiti rýmis | Varmab. Wött | Ofnival | Tegund | Hæð mm | Lengd mm | Þykkt mm | Afköst Wött | Rennslí l/klst. | A B C D | | Stýring ofnfloka | Ofnastærðir | | | Athugasemdir |
|----------------|------------|-------------|--------------|---------|--------|--------|----------|----------|---------------|-----------------|---------|---------|------------------|-------------|-------|-------|--------------|
| | | | | | | | | | | | á veggi | á gól | | á gól | á gól | á gól | |
| 101 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | A-D | TA-RVT | X | | | | |
| 102 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | A-D | TA-RVT | X | | | | |
| 103 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | A-D | TA-RVT | X | | | | |
| 104 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | A-D | TA-RVT | X | | | | |
| 105 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | C-B | TA-RVT | X | | | | |
| 106 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | C-B | TA-RVT | X | | | | |
| 107 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | C-B | TA-RVT | X | | | | |
| 108 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | C-B | TA-RVT | X | | | | |
| 109 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | C-B | TA-RVT | X | | | | |
| 111 | ANDDYRI | | | PANEL | ER | 600 | 500 | | 494 | 11 | C-D | FJVR 10 | X | | | | |
| 112 | MATSALUR | | | VOR-YL | C | 600 | 2100 | 103 | 2637 | 57 | C-B | TA-RVT | X | | | | |
| 113 | HERBERGI | | | POTTOFN | | 700 | 600 | | 675 | 15 | A-B | FJVR 10 | X | | | | |
| 114 | HERBERGI | | | POTTOFN | | 700 | 1800 | | 2050 | 44 | A-B | FJVR 10 | X | | | | |
| 115 | HERBERGI | | | POTTOFN | | 700 | 1800 | | 2050 | 44 | A-B | FJVR 10 | X | | | | |
| 116 | ANDDYRI | | | POTTOFN | | 600 | 1000 | | 743 | 16 | A-B | FJVR 10 | X | | | | |
| 117 | HERBERGI | | | POTTOFN | | 700 | 1800 | | 2050 | 44 | A-B | FJVR 10 | X | | | | |
| 118 | HERBERGI | | | POTTOFN | | 700 | 1800 | | 2050 | 44 | A-B | FJVR 10 | X | | | | |
| 119 | SNYRTING | | | PANEL | ER | 600 | 800 | | 346 | 7 | C-D | FJVR 10 | X | | | | |
| 201 | GANGUR | | | PANEL | DR | 600 | 1200 | | 891 | 19 | A-B | FJVR 10 | X | | | | |
| 202 | SKRIFSTOFA | | | PANEL | DR | 600 | 1400 | | 1040 | 22 | C-D | FJVR 10 | X | | | | |
| 203 | SKRIFSTOFA | | | PANEL | DR | 600 | 1400 | | 1040 | 22 | C-D | FJVR 10 | X | | | | |
| Samtals | | | | | | | | | 39.799 | | | | 21 | | | | |

ÞESSI TEIKNING BYGGIR Á TEIKNINGU NR. 5.10 FRÁ FORSJA EHF

| | | |
|-----|--------------------|------|
| Nr. | Lýsing á breytingu | Daga |
| | | |
| | | |
| | | |

DELTA HF - REYKJAVÍKURVEGUR 78

LAGNAKERFI OFNASKRÁ
 23 JAN 2001
 Byggingafræðingur / Hagkerfi
 E.H. Sigurbjartur Matkórsson

| | |
|---------------|--------------------------|
| Kvæði: 1:50 | Tekning nr. |
| Höfundur: SK | Daga: JAN 2001 |
| Teknað: SK/SP | Virki nr: 5.10 |
| Verk nr.: 295 | Stíll nr.: 295-LAGNARLOW |

LAGNATÆKNI

HÖNNUNAR- OG RÁÐGJAFARSTOFA

HAMRABORG 12, 200 KÓPAVOGUR
 Sími: 564 5252 Fax: 564 5251
 Netfang: lg@lagnatakni.is

Semj.:
 Juhel S. Jónsson
 Kennitala: 300346-3409