


Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	02.11.2022	FRUMÚTGAFA	RÓO

Sampykkt þann
30. des. 2022
Fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson



Sjá almennar skýringar á leikn. P0-01 og P0-02
Þvermál loftræslagna er Ø100 úr blíkki, nema annað sé tekið fram.
Eldvefja þarf lagnir með einangrun, sem ferðast á milli brunahöfða og liggja í opnu rými.

Loftbil undir hurð eða yfirstraumsrist

VERKFRÆÐISTOFA

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf
Hæðarsíð 6 - 201 Kópavogur Ísland
Sí. 859-3077 / 859-5377
Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

HRINGHAMAR 21-25
221 HAFNARFJÖRDUR

SÉRUPPRÆTTIR PÍPULAGNIR BÍLAKJALLARI MH04
LOFTRÆSTING - GRUNNMYND KJALLARI

Hönnun:	ALM	Verknúmer:	22012
Teiknað:	ALM	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	NG	Dagsetning:	02.11.2022
Sampykkt:		Teikn.nr.:	P4-01BK
Hákon Órn Ómarsson Kl. 300577-3189		Útgáfa:	1
Áritun hönnunarstjóra: Krislinn Ragnarsson Kl. 120944-2699			



Skr.: 21.11.2022 08:31:16
Pkt.: 07/05/22

Copyright © NNE Verkefnaástoð ehf. - Hæðir eru skráðar í Hagkerfið. - Pípuástaða er með samþykki.