ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

Samþykkt þann
05. jan. 2021
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjálmar A. Jónsson

TRÍPÓLÍ ARKITEKTAR
Andri G. L. Andrésson kt: 240182-3949

ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: KT.

SÉRUPPDRÁTTUR ER Í SAMRÆMI VIÐ AÐALUPPDRÆTTI.
VERKNR: DAGS.ÚTG:

SKÝRINGAR

SN = STOKKUR NIÐUR
SU = STOKKUR UPP

I1 = INNBLÁSTURSRIST VIÐ GÓLF
INVENTIAIR, HOME 100

E2 ÚTSOGSVENTILL
FLAKTWOODS KSO

ÚTKASTSVENTILL
Ø200
ÚTLIT Í SAMRÁÐI
VIÐ ARKITEKT

SN

A
5-1220

SN SN SN

I1-100
10 l/s

DN100 Í
EINANGRUN

I1-100
10 l/s

I1-100
10 l/s

I1-100
8 l/s

I1-100
8 l/s

SN

3xSN

DN100 Í
EINANGRUN
OG STEYPU

DN100 Í
EINANGRUN

SN

4xSN

DN100 Í
EINANGRUN
OG STEYPU

DN100 Í
EINANGRUN
OG STEYPU

DN100 Í
EINANGRUN

E2-100
15 l/s

SN

C
5-1220

B
5-1220

E2-100
10 l/s

DN100 Í
EINANGRUN

Í ÞAKBLÁSARA
FYRIR ELDHÚSHÁF

DN160

I1-100
10 l/s

I1-100
10 l/s

E2-100
15 l/s

DN100 UPP
ÚR GÓLFI,
STOKKUR
KLÆDDUR

NR. DAGS. LÝSING

ferill
VERKFRÆÐISTOFA

SKÓGARÁS 1

NÝBYGGING HAFNARFJÖRÐUR

LOFTRÆSIKERFI
2.HÆÐ
GRUNNMYND

SAMÞYKKT: Högni Hróarsson KT. 190765-3349

HÖNNUÐUR		YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
TN	tryggvi@ferill.is	HH	11.01.21	

MKV. (A1)	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
1:50 ; 1:10	20022	5 - 1200	

Ferill ehf Mörkin 1 108 Reykjavik Sími: 575 1600 www.ferill.is

V:\Skógarás\1\Teikningar\5-LOFTRÆSIKERFI\20022-5-1200.dwg