

Móttækid


06. jan. 2022

H. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Actunúmer: *[Signature]*
Nafn: Brynjólfur Jóhannsson Kennitala: 040864-4079

Actunúmer: *[Signature]*
Nafn: Heiði Már Halldóttir Kennitala: 301258-7049

Lýking: *[Signature]*
20. Des.



Skýringar

- ① Skynjari fyrir ofan niðurtæki loft
- ② Bjalla/sirena með bíkkjösi. Búnaðurinn kemur á tækjaplotu á strængsiga.
- ③ Stokkskynjarar í inntaki á loftfræsisamsetu.
- ④ Tengisdós fyrir freeswing pumpu. Dós skal komið fyrir ofan kerfioft eins nátegl pumpu og hægt er.

Reykskynjara skulu vera fjölskynjarar (hiti og reykur) á göngum og búningaklefum. Í öðrum rýmum eru reykskynjarar með innbyggðum hjóð- og ljósgjafa. Að undanskildur skynjaram fyrir ofan niðurtæki loft en þeir eru hefðbundnir reykskynjarar án hjóð- og ljósgjafa. Í knattsal er reyksogskerfi.

Útg. Dags. Skýring Br. af:


Verkefni: **Knatthús Hauka**

Heimilisfang: **Ásvellir 1**

Verkaupi: **Hafnarfjarðarbær**

Brunakerfi 1. hæð 6 af 6

Mælikvæði:



Hannað af: EA Matshlutt: **RAFTAKN**
Teiknað af: VK Dagsetning: 29.04.2022
Yfirfarið af: JHÁ Samþykkt:

Sími: +354 464 6400
raftakn@raftakn.is
Glerfárgæta 34, 600 Akureyri
Arnmúli 42, 108 Reykjavík
www.raftakn.is

Verknúmer: FMR120001 Teikninganúmer: **4.01.06** Útgáfa: **1**

Öll afrit og afritun teikninga, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundar