



- Skýringar**
- Heimtaugarpipur
- ① 2xø110mm rör  
3xø50mm rör  
2xø32mm rör  
Blásturör fyrir ljóslóðara.  
Pipur enda í inntaksbrunni undir aðaltöflu +T1.  
Stærð inntaksbrunnis má sjá á arkitektateikningum.
  - ② 3xø110mm pipur.  
Pipur enda í inntaksbrunni.  
Þessar pipur eru aukin inntak.  
Verða ekki notaðar í þessum áfanga.  
Allar pipur skulu út úr sökkli 70cm undir endanlegu jarðvegssylfriborði.
  - ③ 1xø50mm pipa.  
Pipa kemur upp úr gölfplötu upp við burðarsúlu.  
Pípan skal ná 300mm upp úr gölfplötu.
  - ④ 4x32mm pipur koma upp í vegg undir töflu +T1.1

Móttekið  
06. jan. 2022  
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

Áttu höfuð:  
*[Signature]*  
Nafn: Brynjólfur Jóhannsson Kennitala: 040864-4079  
Áttu höfuðsæðir:

Nafn: Heiði Már Halldórsdóttir Kennitala: 301258-7049  
Lýkingar:

ASK  
28. Des. 2022  
*[Signature]*  
Heiði Már Halldórsdóttir

Útg.	Dags.	Skýring	Br.áf.
------	-------	---------	--------

Verkefni: **Knatthús Hauka**  
Heimilisfang: Ásvellir 1

Verkkaup: Hafnarfjarðarbær

**Afstöðumynd**

Mælikvarði:  
0 5 10 15 20 25  
1:500 m

Hannað af: EA	Matshluti:
Telknað af: VK	Dagsetning: 29.04.2022
Yfirfarlað af: JHÁ	Samþykkt:

**RAFTAKN**  
VERKFRÆÐISTOFA  
Sími: +354 464 6400  
raftakn@raftakn.is  
Glerárgötu 34, 600 Akureyri  
Ármúli 42, 108 Reykjavík  
www.raftakn.is

Verknúmer	Tekninganúmer	Útgáfa
<b>FMR120001</b>	<b>0.01.01</b>	

Öl afnot og afritun teikninga, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundar