



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

Göt í sökkulveggi (300*300) skulu vera í kóta sem er 10 cm neðar en rennslikskóti.

- P-Frænnslí _____
- P-Regnvatn _____
- P-Dren _____
- P-Regnv / Dren _____

ATH! Þar sem lagirnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting.

ATH! Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frænnslis-, neysluvatns- og hita-lagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Stöðmúla 3, 108 Rvk, s. 554 6650 / 897 5363

Hádegisskarð 18, Hafnarfjarðarbær

Grunnlagnir
 Grunnmynd og Afstöðumynd

Höfundur	EJK/DFJ	Tekniábyggir	DFJ	Tökn n.
Dagsetning	24.01.2023	Minn.	1:50	L-02
Sigurður Halsteinsson kt. 030659-7749				
Byggingutekniábyggjari				
Netfang: sigurdur@vektor.is				

Samþykkt hönnuð af:

 Samþykkt af fulltrúum / samráðingarmönnum:
 Jóna-Elva Jónsdóttir
 Kt. 090982-3549