



Samþykkt þann  
 18. mars 2022  
 E.Þ. Byggingarfulltrúastjafi: Hafnarfróð  
 Hjalmar A. Jónsson  
 HVAS

ÚTGÁFUFRILL

NÚMÉR	DAGS	SKÝRINGAR	UNNIÐ

DAGS. HÖNNUNARSTJÓRI  
 E.Þ. Byggingarfulltrúastjafi  
 Hjalmar A. Jónsson

Allar loftræsilaðgnir eru Ø 100 blökk (stál) rör með a.m.k. 0,7 mm efnisþykkt.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON  
 EITFI

HAMRABORG 10  
 200 KÓPAVOGUR  
 GSM: 898 9517  
 NETFANG: emil@emil.is  
 kt. 280456-3499

HEITI VERKS:

Hringhamar 7

HEITI TEKNINGAR:

Loftræsing  
 4.hæð

MKV:	DAGS.	VERK NR.	
1:50	01.07.2021		
TEKNAÐ.	YFIRFÁRÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIÐNINGAR
EPG	EPG	EPG	
DAGS UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUBAR	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	Lr 41
UNDIRSKR. HÖNNUBAR			ÚTGÁFA