



Samþykkt bann  
 18. mars 2022  
 f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
 Hjalmar A. Jónsson  
 HJA

ÚTGÁFUFRILL

NÚMÉR.	DAGS.	SKYRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. HÖNNUNARSLÓGI  
 Formáttur: A4  
 M. 1000x2100

0301 Allar loftræsilagnir eru Ø 100 blökk (stál) rör með a.m.k. 0,7 mm efnisþykkt.

0302

0303 Allar loftræsilagnir eru Ø 100 blökk (stál) rör með a.m.k. 0,7 mm efnisþykkt.

0304

Allar loftræsilagnir eru Ø 100 blökk (stál) rör með a.m.k. 0,7 mm efnisþykkt.

0305

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON  
 FTFL  
 HAMRABORG 10  
 200 KÓPAVOGUR  
 GSM: 898 9517  
 NETFANG: emil@emil.is  
 kt: 280456-3499

HEITI VERKS:  
**Hringhamar 7**

HEITI TEKNINGAR:  
**Loftræsing 3.hæð**

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	01.07.2021		
TEKNAÐ.	YFRFARID	SAMÞYKKT	NR. TEKNINGAR
EPG	EPG	EPG	Lr 30
DAGS UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUBAR		
10/01 BR	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR. HÖNNUBAR			

Allar loftræsilagnir eru Ø 100 blökk (stál) rör