esilagnir

0201 Allar loftræsilagnir eru Ø 100 blikk (stál) rör með a.m.k. 0,7 mm efnisþykkt.

0202

0203

Allar loftræsilagnir eru Ø 100 blikk (stál) rör með a.m.k. 0,7 mm efnisþykkt.

0204

Allar loftræsilagnir eru Ø 100 blikk (stál) rör með a.m.k. 0,7 mm efnisþykkt.

0205

NB 750

NB 25

35 ltr/sek

30 ltr/sek

Hæðarmið hr=120cm

HL

LR

opið milli hæða

Loftinntaksventill ULA frá Lindab eða sambl.

Samþykkt þann 18. mars 2022
f.h. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjörleifur A. Jónsson

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. HÖNNUNARSTJÓRI Fernando de Mendonça VER/100109-2439

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Hringhamar 7

HEITI TEIKNINGAR:

Loftræsing
2.hæð

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	01.07.2021		
TEIKNAÐ. EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR Lr 20
DAGS.UNDIRSKR. 19/01/22	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA