NB 750
Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

NB 750

Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

180

Inngangur

Veggur h=60cm

Gangur e-s

180

0105

Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

45 ltr/sek

35 ltr/sek

35 ltr/sek

Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

0106

Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

Allar loftræsilagnir eru Ø 100 blikk (stál) rör
með a.m.k. 0,7 mm efnisþykkt.

30 ltr/sek

30 ltr/sek

35 ltr/sek

0107

Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

20 ltr/sek

NB 1.750

NB 750

NB 1.750

NB 750

Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

NB-FG 1000

Herb.
6.4m²

120

NB 750

200

NB 750

374

NB 750

Loftinntaksventill
ULA frá Lindab eða sambl.

NB 750

Samþykkt þann
18. mars 2022
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjálmar A. Jónsson
HÁS

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS.

HÖNNUNARSTJÓRI
Fernando de Mendonca
Kt. 100180-2439

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

HAMRABORG 10
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt. 280456-3499

HEITI VERKS:

Hringhamar 7

HEITI TEIKNINGAR:

Loftræsing
1.hæð

MKV.	DAGS.	VERK NR	
1:50	01.07.2021		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	Lr 11
DAGS UNDIRSKR. 19/01/22	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA