



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftlús
- ✕ = Veggslús
- ⌚ = Rofi
- ⌚ 2 = Tvöfaldir tengil
- ⌚ = Dimmar
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krassrofi
- ⊙ = Þýsirlöf
- = Lagn að tölu
- ⌚ = Lagna upp
- ⌚ = Lagna niður
- ⌚ = Lagna upp og niður
- ⊠ = Hnappabærð öryggiskerfi
- ⌚ = Net (Cat-5)
- ⌚ DS = Dyrasími
- ⊠ = Handboði
- ⊠ = Reykskynjarí
- ⊠ = Reykskynjarí með sírenu og bíkkjól
- ⊠ = Bjalla
- ⊠ = Dyrasími tilátöð
- ⊠ = Segulrásing
- ⊠ = Þjófaskynjarí
- ⊠ = Spennir fyrir 12v hálagen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahólfna skal þetta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Þéttingar sem notað verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efnaða og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnmönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamauna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NPPA-850.4.3.1. Greinagerð um brunavarnir aðaluppráttá samkvæmt lið 8.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuðst er við leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjustu útgáfu af IST 150 og TSI 151. Inntakspipur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðamörkum.

Öll mál eru í cm.
Til spennujöfnunar skal járnalagn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahólfna skal þetta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum gölf, loft og veggi skal einnig ganga fagnmlega frá brunapéttingum raflagna. (sjá ISO854)

SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTÍPPIR OG TAUGAR 3x1,5°
- TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5°
- HLED Á ROFUM SÉ 105sm.
- TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HLED OG ROFAR.
- HLED Á TENGLUM SÉ 20sm.
- HLED Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
- MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
- SJÓNVARP, TÖLVUTENGING
- DS = DYRASÍMI H=130sm
- ⊠ REYKSKYNNJARI jóniskur
- ⊠ REYKSKYNNJARI optiskur
- → HIREYFISKYNNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT
- ⊠ HITANEMAR F. GÖLFHITA H=150sm

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

A2

[Signature]
Aritútt samræmingahönnuðar
Páll Poulsen 200367-4729

					SUÐURGATA 55 HAFNARFIRÐI		SKV. 1:50
					RAFLÖGN 2. HÆÐ		TEKNI-NR. 2
					TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		SÍÐASTA TNR.
Λ	22.04.07	VINNUTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	TNR. 2 AF 3	CTO. A
CTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	VERKNI. 1S-009 (22)	