Samþykkt þann
04. maí 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

ÞAKLÚGA
G Í SAMRÁÐI

ÞBL 01 BLÁSARI EC
1850 m³/klst @ 150 Pa.

HLJÓÐDEYFANDI PLATA

HLJÓÐDEYFIR 100/600

ÖLL RÖR ERU Ø100

HLJÓÐDEYFIR 100/600

STILLILOKUR

GANGA STÖÐUGT Á 70% AFKÖSTUM Á DAGINN,
AÐASTILLTIR Í TÆKJAHERBERGI Á 1. HÆÐ
TEMAIR REU 1.5) GANGA Á 30% Á NÓTTU.

V 1.2 MM BLIKK EINANGRAÐIR MEÐ
ÐDIR AÐ INNAN MEÐ GÖTUÐUM
SKILRÚMI MILLI RÖRA OG BLÁSARA.
TEYPTA PLÖTU OG FYRIR BLÁSARA
ÖTU KEMUR 10 MM GÚMMÍ VÍBRAEINANGRUN

NORÐUR

A-A

EINANGRUÐ ÞAKLÚGA
STAÐSETNING Í SAMRÁÐI
VIÐ ARKITEKT

HLJÓÐDEYFÐUR
DREIFIKASSI

ÞBL 03 BLÁSARI EC
1746 m³/klst @ 150 Pa.

HLJÓÐDEYFIR 100/600

HLJÓÐDEYFANDI PLATA

HLJÓÐDEYFIR 100/600

HLJÓÐDEYFIR 100/600

STILLILOKUR

HLJÓÐDEYFIR 100/600

ÖLL RÖR ERU Ø100

Ø250 ÞAKVENTILL
YFIR LYFTUHÚSI

ÞAKBLÁSARAR EC GANGA STÖÐUGT Á 70% AFKÖSTUM Á DAGINN,
HRAÐASTÝRÐIR, HRAÐASTILLTIR Í TÆKJAHERBERGI Á 1. HÆÐ
(STÝRING: T.D. SYSTEMAIR REU 1.5) GANGA Á 30% Á NÓTTU.

DREIFIKASSAR GALV 1.2 MM BLIKK EINANGRAÐIR MEÐ
ÞÉTTULL OG KLÆÐDIR AÐ INNAN MEÐ GÖTUÐUM
BLIKKPLÖTUM MEÐ SKILRÚMI MILLI RÖRA OG BLÁSARA.
MEÐ FESTINGU Í STEYPTA PLÖTU OG FYRIR BLÁSARA
MILLI KASSA OG PLÖTU KEMUR 10 MM GÚMMÍ VÍBRAEINANGRUN

VESTUR

YFIRLITSMYND 1: 500

1: 50 1 2 3 4 5 M

Apalskarð 6-8 Hafnarfjörður

Loftræsing
Grunnmynd þak yfir 5. hæð
2. hluti

				HANNAÐ ÁB	TEIKNAÐ DR	MKV. 1:50	VERKNR. 17-105
				SAMÞ.		SKRÁ Lagnir	TEIKN.NR. L-07-2
				ÚTGÁFA	DAGS.	NAFN	ÚTPRENT Ágúst Birgisson 160557-4199 DAGS. 29.03.2023

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
TRYGGVAGATA 11, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 551 9040, NETFANG: vidsja@vidsja.is
www.vidsja.is