Samþykkt þann
04. maí 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

YFIRLITSMYND 1:500



LOFTINNTAK OG REYKLOSUN
1.0 m²
SJÁ SÉRMYND

SVANAHÁLSAR
2 mm RYÐFR/GALV

SVANAHÁLSAR
2 mm RYÐFR/GALV

10 m³/klst
10 m³/klst
10 m³/klst
BRÆÐIVAR
BRUNAEINANGRUN
10 m³/klst
BRÆÐIVAR
BRUNAEINANGRUN
10 m³/klst
Ø100
BRUNAEINANGRUN
10 m³/klst
Ø100
BRUNAEINANGRUN
10 m³/klst
10 m³/klst
10 m³/klst
HLJÓÐDEYFIR
100/900
Ø100
Ø100
Ø100
BRUNAEINANGRUN
EC Bondaflex
Arna 125 m³/klst @150 Pa
10 m³/klst
Ø100
10 m³/klst
Ø100
10 m³/klst
10 m³/klst
10 m³/klst
10 m³/klst
Ø100
BRUNAEINANGRUN
Ø100
10 m³/klst
SVANAHÁLSAR
2 mm RYÐFR/GALV

Ø160
370 m³/klst
STILLILOKA
Ø160
Ø160
370 m³/klst
STILLILOKA

1:50 1 2 3 4 5 M

Apalskarð 6-8 Hafnarfjörður

Loftræsing
Grunnmynd kjallara
1. hluti

				HANNAÐ	ÁB	TEIKNAÐ DR	MKV. 1:50	VERKNR. 17-105
				SAMÞ.		SKRÁ Lagnir	TEIKN. NR. L-01-1
ÚTGÁFA		DAGS.	NAFN	KENNIT. Ágúst Birgisson 160557-4199		DAGS. 29.03.2023	

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
TRYGGVAGATA 11, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040, NETFANG: vidsja@vidsja.is
www.vidsja.is