



Rafverktafi skal mæla jarðskautsviðnám samkvæmt reglugerð 251, ganga skal frá sérjarðskauti samkvæmt reglugerð! ATH! Hringrásarviðnám er ekki það sama og jarðskautsviðnám! ATH! sökkulskaut er ekki jarðskaut hefur hluti af spennujöfnun málmhluta hússins og skal tengja það inn á aðjarðbindiskinnu hússins.

DAVID PITT 101069-5242

Útgáfa Dags:	Skýring	Breytt af
Verkefni: Völuskarð 20		
Heimilisfang: Völuskarð 20, 221 Hafnarfjörður		
Verkefngund: Einlínunmynd		
<b>T RAFLAGNATEIKNINGAR</b>		
Hannað af: ÓAE	Dags: 05.04.2023	
Yfirforð af: EB	Mkv:	bls: 3
Samþykkt af:		
EYJÓLFUR BJÖRGMUNDSSON 250658-7619		
Nafn fyrirtækis: Rafros ehf. Heimilisfang: Bakkrabaut 12 Sími: 893-5565, 842-5565 Netfang: rf@rafros.is Kl.: 460897-2039		
Verknúmer: 01-01-2022		
Hönnuður: Gaklur sér allan rétt á teikningum. Fjálföldun er höfð stöðugu samþykki.		